



# STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 8

PSČ 401 00, schránka 100

## ODBOR DOPRAVY A MAJETKU

Značka

Evidenční číslo  
140879/18

Číslo jednací  
MMUL/ODM/SEM/232337/2018/SveR

Vyřizuje  
Ing. Renáta Svědínková

Datum  
22.8.2018

**FORVIA CZ, s.r.o.**  
**Zelený Pruh 95/97**  
**140 00 Praha 4**

**Věc: k. ú. Habrovice pozemek p. č. 256 – rekonstrukce panelové cesty**

Na základě Vaší žádosti týkající se výše uvedené stavby Vám sdělujeme, že se **v zájmovém území nachází zařízení veřejného osvětlení** ve správě firmy **ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o.** Přílohou Vám zasíláme vyjádření č. 256MK/8/2018 ze dne 22.8.2018 firmy ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o. s orientačním zákresem VO.

**Statutární město Ústí nad Labem** jakožto majitel veřejného osvětlení **souhlasí** s výše uvedenou stavbou, pokud budou **dodrženy podmínky** uvedené ve **vyjádření č. 256MK/8/2018** ze dne 22.8.2018 firmy ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o.

S pozdravem

MAGISTRÁT  
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM  
Odbor dopravy a majetku  
-5-

**Roman Vlček**  
vedoucí oddělení údržby majetku





Statutární město Ústí nad Labem  
Ing. Renata Svědínková  
odbor dopravy a majetku  
Velká Hradební 8  
400 01 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY /  
z.č.

ZE DNE  
z 30. 7. 2018

NAŠE ZNAČKA  
256MK/8/2018

VYŘIZUJE LINKA  
Koula Miloslav

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Ústí nad Labem 22. 8. 2018

Věc: žádost o vyjádření.

Ve věci: žádost o vyjádření k PD stavby „Habrovice - rekonstrukce panelové cesty“.

V zájmovém území stavby „Habrovice - rekonstrukce panelové cesty“ se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o. středisko Ústí nad Labem, viz příložený **informativní** zákres VO.

S PD stavby „Habrovice - rekonstrukce panelové cesty“ souhlasíme.

**S výkopovými pracemi v ochranném pásmu veřejného osvětlení souhlasíme za těchto podmínek:**

1. Před zahájením zemních prací v blízkosti zařízení veřejného osvětlení bude provedeno vytyčení zařízení VO na základě vaší objednávky telefonické dohody 7 dní předem.
2. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit ručně kopanými sondami polohu vedení VO.
3. Zahájení zemních prací bude oznámeno s týdenním předstihem na níže uvedeném tel. čísle.
4. Ochranné pásmo našeho vedení je 1m po obou stranách a pod vedením.
5. V místě křížení popřípadě souběhu se zařízením VO je nutno dodržet ČSN 73 6005 a před záhozem výkopu přizvat našeho technika ke kontrole, zda nedošlo k poškození našeho zařízení a následně provedení jeho uložení.
6. Případné přeložky popřípadě dočasná demontáž zařízení VO je možno pouze se souhlasem správce VO a na náklady investora.
7. Po celou dobu stavby požadujeme zachovat zařízení veřejného osvětlení v plné funkčnosti.
8. V případě poškození našeho zařízení během stavby požadujeme uvést zařízení do původního stavu.
9. Naše vyjádření platí 1 rok.

Při dodržení výše uvedených podmínek se stavbou souhlasíme.

Vytyčení vedení VO je možné objednat u p. Baláže tel.: 724 645 956, email: [balazf@eltodo.cz](mailto:balazf@eltodo.cz).

Případné informace na tel: 475 207 302, p. Hoffmann, p. Koula.

S pozdravem

**Koula Miloslav**

Technik

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**

Neštěmická 779/4

400 07 Ústí nad Labem

Česká republika

Tel: +420 475 207 302

Fax: +420 475 207 302

e-mail: [koulam@eltodo.cz](mailto:koulam@eltodo.cz)

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**

**Středisko Ústí nad Labem**

Neštěmická 779/4, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 25751018, DIČ: CZ25751018

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Tel: +420 261 341 111, Fax: +420 261 344 205, [www.eltodo.cz](http://www.eltodo.cz)

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66926, den zápisu 31. 3. 1999

IČ: 25 75 10 18, DIČ: CZ 25 75 10 18

Bankovní spojení: ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: CZK 117436043/0300

