



Váš dopis zn.:
ze dne: 17.07.2019
Naše značka: O19690068510/UTPCUL/MD
Vyřizuje: **Bc. Dana Martínková**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 29.07.2019

Pan
Ing. Ivo Šlajer
odesláno e-mailem
i.slajer@forvia.cz

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Název akce:	Habrovice – rekonstrukce panelové cesty
Účel vyjádření:	Vyjádření k dokumentaci ve stupni DSP
Zájmové území:	Okres: Ústí nad Labem
	Obec: Ústí nad Labem
	Část obce, ulice, č. p.: Ústí nad Labem, místní část Habrovice
	Katastrální území, parcelní číslo: Habrovice, p. p. č. 256
Žadatel:	Ing. Ivo Šlajer
Adresa, tel., e-mail	e-mail: i.slajer@forvia.cz
Investor:	Statutární město Ústí nad Labem
Adresa, tel., e-mail	Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Projektant:	FORVIA CZ, s. r. o.
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	SCVKZAD25673 z 31.07.2018
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Předložená projektová dokumentace řeší opravu stávající panelové komunikace, která spočívá v odstranění panelové vozovky včetně konstrukce. Ta bude nahrazena novou, dlážděnou vozovkou a mlatovým povrchem. Na začátku úseku č. 1 bude asfaltový povrch vozovky odfrézován na hloubku 50 mm a poté se provede pokládka nové ohrubné vrstvy. Příkopy u obou propustků budou pročištěny a vyprofilovány do původního stavu. Stávající uliční vpusti a šachty budou vyčištěny. Povrchové odvodnění vozovky bude zajištěno jednostranným příčným sklonem do zeleně.

K předložené projektové dokumentaci sdělujeme následující:

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

- Vodovodní řád do DN 500
- Kanalizační stoka do DN 500



Zařízení je zakresleno v příloze č. 1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.

1. Požadujeme koordinaci výše uvedené stavby s plánovanou rekonstrukcí vodovodního řadu OC DN/ID 100. Kontaktní osobou v této věci je Bc. Pavla Kovalovská, tel. 727 564 513.
2. Při umístění souvisejících objektů při opravě komunikace požadujeme dodržet ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí, technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí.
3. Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na vodohospodářském zařízení do nové nivelety terénu a ve spolupráci s provozem vodovodu a kanalizací zajistit jejich funkčnost.
4. Požadujeme, zachovat přibližně stávající niveletu terénu nad vodovodním řadem a kanalizační stokou v provozování naší společností.
5. Dále požadujeme dodržet ochranné pásmo vodohospodářského zařízení dle zákona o vodovodech a kanalizacích.
6. Dešťové vody nebudou zaústěny do námi provozované splaškové kanalizační stoky.
7. Před zahájením výkopových prací požadujeme vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě. Proveďte na základě objednávky provoz vodovodu a kanalizací, kontakt 840 111 111.
8. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
9. Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodu a kanalizací oznámeno ukončení prací.
10. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení.
11. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu účtovány investoru stavby.

Za předpokladu, že uvedené požadavky budou plně respektovány, **souhlasíme** s realizací akce.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
Bc. Dana Martinková
referent technickoprovozní činnosti

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.