



KAP ATELIER s.r.o.
Gabriela Blašková
Revoluční 36/2
430 02 CHOMUTOV
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1102285399VYŘÍZUJE / LINKA
Lukáš Herych / 800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Děčín / 21.01. 2019

Vyjádření k projektové dokumentaci

Vážená paní Blašková

reagujeme na Vaši žádost ze dne 09.01.2019, ve které nás žádáte o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu: „Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839“ na p.p.č. 4290, 3635/1, 3558/1, 3558/2, 3569/1, 3734/3, 3735/1, 3577/1 v k.ú. Ústí nad Labem pro územní a stavební řízení.

Váš podnět jsme prověřili. Sdělujeme Vám, že na základě předložených podkladů s projektovou dokumentací souhlasíme za následujících podmínek:

- stavba bude zahájena až poté co bude písemně udělen souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení na základě podané písemné žádosti.
- před zahájením stavby dojde k vytýčení podzemního kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- při stavbě bude dodržena prostorová norma ČSN 736005, s ohledem na stávající podzemní kabelové vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- v místě budovaných komunikací bude dodržena hloubka uložení podzemního vedení vysokého a nízkého napětí v majetku ČEZ Distribuce a.s. od konečného profilu budované komunikace 1 metr, podle prostorové normy ČSN 736005. V případě, že hloubka uložení podzemního vedení vysokého a nízkého napětí v majetku ČEZ Distribuce a.s. od konečného profilu budované komunikace nebude 1 metr podle prostorové normy ČSN 736005, bude provedeno uložení v rámci přeložky podzemního vedení vysokého a nízkého napětí. V § 47 zákona č. 458/2000 Sb. je definována přeložka distribuční soustavy. Přeložku zařizuje vlastník tohoto zařízení na základě písemné žádosti a na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. Vlastnictví se po provedení přeložky se nemění.
- bude provedena mechanická ochrana stávajících podzemních vedení v místě stavby (kabely uložit do kabelových chrániček).
- v případě obnažení podzemního vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s. bude provedena kontrola uložení kabelu z důvodu kontroly nepoškození izolace kabelu, uložení a dodržení prostorové normy ČSN 736005, kde požadujeme zajistit zápis do stavebního deníku zástupcem společnosti ČEZ Distribuce a.s. oddělení Sítě.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860,
Linka pro hlášení poruch: 800 850 860 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

- svítidlo veřejného osvětlení bude v minimální vzdálenosti 0,3 metru na každou stranu od podzemního kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- uložení nového kabelového vedení pro veřejné osvětlení bude provedeno podle prostorové normy ČSN 736005 s ohledem na umístění v blízkosti podzemního kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- v místě stavby se nachází nadzemní vedení nízkého vedení do 1kV, která nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN EN 50110-1 ed. 2.
- stavbou nedojde k porušení statiky podpěrných bodů nadzemního vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- naše společnost nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

Souhlasíme s vydáním územního souhlasu a stavebního povolení při splnění výše uvedených podmínek.


Toto vyjádření je závazné a slouží k územnímu a stavebnímu řízení. Jeho platnost je 1 rok od data vydání, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující dobu platnosti našeho stanoviska.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na naší Zákaznické lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, při hovoru s operátorem uvádějte laskavě naši značku ze záhlaví dopisu.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem



 **DISTRIBUCE**
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

232

Ing. Vladimír Koten
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – Sítě Sever
ČEZ Distribuce, a. s.