



SEVEROČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.

Klíšská 940, 401 17 Ústí n. Labem

Vyjádření č. j.: 39/10 MS UL + DV DC + RS DC/2003

Severočeské plynárenské, a.s., úsek údržby ve smyslu § 68 a § 69 zákona č. 458/2000 Sb. k níže uvedeným činnostem z hlediska existence plynárenských zařízení ve vlastnictví, správě, popřípadě v nájmu SČP, a.s. Ústí nad Labem.

Toto vyjádření není součástí stavebního řízení a neslouží k vydání stavebního povolení v případě výstavby plynárenských zařízení (VTL, STL, NTL plynovodů a přípojek, regulačních stanic, odorizačních stanic, stanic katodové ochrany). K výše uvedeným stavbám je nutné pro stavební řízení a následně pro vydání stavebního povolení vyjádření pracovníka úseku distribučních sítí SČP, a.s.

A. Dotčená (připravovaná) stavba, činnost:

Rekonstrukce silnice ulice Hynaisova, kú Bukov

B. Předložená dokumentace (orientační zakres):

Orientační zakres

C. Žadatel o vyjádření (jméno, adresa, telefon):

Geodetické práce, Vaněk – Přístavní 27, Ústí nad Labem

D. Celková situace z hlediska existence plynárenských zařízení SČP, a.s.:

1. Situace z hlediska existence plynárenských zařízení, spravovaných střediskem dálkovodů DV/PKO (zejména vysokotlaké - VTL - plynovody a přípojky, popř. velmi vysokotlaké - VVTL - plynovody a stanice katodové ochrany - SKAO - včetně anodového uzemnění, stejnosměrných rozvodů a přípojek NN)
2. Situace z hlediska existence plynárenských zařízení, spravovaných střediskem MS (zejména středotlaké - STL - a nízkotlaké - NTL - plynovody a přípojky)
3. Situace z hlediska existence plynárenských zařízení, spravovaných střediskem RS/OS (zejména regulační stanice plynu, odorizační stanice, příjezdové komunikace a přípojky NN):

E. Vyjádření:

Severočeská plynárenská, a.s. - úsek údržby nemá námitek proti realizaci dotčené (připravované) stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení a činnostem s ní souvisejících za předpokladu, že budou dodržena Všeobecná ustanovení pro stavbu (činnost) prováděnou v ochranném a bezpečnostním pásmu

plynárenských zařízení (kapitola F.) a případná ostatní ujednání, popř. doplňující podmínky tohoto vyjádření.

Vyjádření platí pouze pro dotčenou stavbu (činnost) a to **1 rok** (měsíce, roky) ode dne jeho vydání.

F. Všeobecná ustanovení pro stavbu (činnost) prováděnou v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení:

1. Investor, popř. dodavatel stavby nebo činností prováděných v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení si před zahájením prací musí objednat u SČP, a.s., přesné vytýčení podzemních plynárenských zařízení.
2. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s polohou plynovodů a zařízení SČP, a.s.
3. Dodavatel prací musí prokazatelným způsobem oznámit příslušným pracovníkům SČP, a.s., termín zahájení prací, a to minimálně tři pracovní dny předem, toto se týká i provádění prací bezvýkopovou technologií.
4. Při provádění jakékoliv stavební činnosti, popř. úprav terénu v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení, viz. zákon č. 458/2000 Sb., nesmí dojít k porušení tohoto plynárenského zařízení. Zhotovitel musí zabezpečit odkrytá plynárenská zařízení proti poškození.
5. V případě provádění prací bezvýkopovou technologií (mikrotunelování, protlaky) musí být k těmto pracím přizván zástupce SČP, a.s., a dále je nutné si vyžádat další doplňující podmínky.
6. Místa křížení a místa souběhu v ochranném pásmu s podzemními plynárenskými zařízeními budou uvedena do požadovaného stavu s důrazem na provedení obsypů, podsypů, umístění výstražných fólií, kabelů pro vyhledávání PE potrubí. Tato místa nesmí být zahrnuta dříve, než budou zkontrolována pracovníkem SČP, a.s.
7. Místa křížení a souběhu ostatních zařízení (vedení technického vybavení jako např. elektrická silová vedení, sdělovací vedení, vodovodní potrubí, tepelná vedení, stoky,...)
 - a) s nízkotlakými (NTL) a středotlakými (STL) plynovody musí být vyprojektována a provedena podle ČSN 73 6005,
 - b) s vysokotlakými (VTL) a velmi vysokotlakými (VVTL) plynovody musí být vyprojektována a provedena dle ČSN EN 1594 a TPG 702 04.
8. U VTL a VVTL plynárenských zařízení /plynovodů, přípojek, SKAO, OS .../ může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanismů, a to do vzdálenosti max. 3 m od půdorysné plochy potrubí.

Ve vzdálenosti do 3 m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. krumpáčem a lopatou.

U NTL a STL plynárenských zařízení /plynovodů, přípojek, .../ může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanismů, a to do vzdálenosti max. 1 m od půdorysné plochy. Ve vzdálenosti do 1m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. krumpáčem a lopatou.

V případě provedení sond, tj. obnažení plynovodu bez použití mechanismů, lze vzdálenost pro použití mechanismů snížit, a to u VTL a VVTL plynárenských zařízení

na 1,5 m od půdorysné plochy potrubí a u NTL a STL plynárenských zařízení na 0,5 m od půdorysné plochy potrubí.

9. Pro rozrušování povrchu nad plynovodem do vzdálenosti 1 m na obě strany od půdorysné plochy plynovodu nesmí být použity žádné těžké mechanizmy /bourací kladiva, .../. V případě nutnosti rozrušení povrchů, jako asfalt, beton, atp., lze mechanizmy použít, vždy však po předchozím zjištění hloubky plynovodu (provedení sond), a to jen do hloubky 30 cm.
10. V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, i mimo něj, **je zakázáno** provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu (viz. zákon č. 458/2000 Sb.).
Ochranné pásmo dle § 68, odst. 3, zákona č. 458/2000 činí:
u NTL a STL plynovodů a přípojek 1 m na obě strany od půdorysu,
u ostatních plynovodů a přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.
11. Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenské zařízení. Vysazování trvalých porostů kořenicích do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu ve volném pruhu pozemků o šířce **2 m** na obě strany od osy plynovodu podléhá souhlasu Severočeské plynárenské, a.s., úseku údržby, který musí být uveden v kapitole G. tohoto vyjádření (viz. § 68, odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb.). Podmínky, za kterých je možno realizovat výše uvedené činnosti, jsou uvedeny v dalších kapitolách vyjádření.
12. Rozsah bezpečnostních pásem stanovuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb. takto:
- | | |
|--|------|
| u regulačních stanic vysokotlakých | 10 m |
| u regulačních stanic velmi vysokotlakých | 20 m |
| u vysokotlakých plynovodů | |
| do DN 100 | 15 m |
| do DN 250 | 20 m |
| nad DN 250 | 40 m |
- Zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu lze pouze po předchozím písemném souhlasu SČP, a.s., úseku distribučních sítí, ve kterém budou určeny podmínky, za kterých může být stavba v bezpečnostním pásmu umístěna.
13. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a při zemních pracích musí být dodržována vyhláška č. 324/90 Sb.
14. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení posuzovány podle § 68 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnosti bez našeho předchozího písemného souhlasu. Totéž se týká zřizování staveb v bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení podle § 69, odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.

15. Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele plynárenských zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření SČP, a.s.

16. Vyjádření musí obsahovat:

- **Bod H/A** - k VVTL a VTL plynárenským zařízením, tj. plynovodům a přípojkám, stanic katodové ochrany (anodové uzemnění, stejnosměrné rozvody a přípojky NN).
- **Bod H/B** - k STL a NTL plynárenským zařízením .
- **Bod H/C** - k regulačním stanicím, předávacím místům, odorizačním stanicím, příjezdovým komunikacím a přípojkám NN.

Není-li část H. vyplněna ve všech třech bodech (A, B, C), je vyjádření neplatné!

G. Doplnující podmínky:

vytyčení na tel. čísle: 47/560 13 33 – p. Krob

724 020 943 – p. Krob

H. Vyjádření vydali:

A. K existenci plynárenských zařízení spravovaných střediskem DV/PKO: bez existence

Datum vydání vyjádření /den-měsíc-rok/: 20.10.2003

Jméno: v.z. Valerie Černohlávková

Organizační jednotka: DV Děčín

Podpis a razítko: 



**SEVEROČESKÁ
PLYNÁRENSKÁ, a.s.**

401 17 Ústí nad Labem

B. K existenci plynárenských zařízení spravovaných střediskem MS:

Datum vydání vyjádření /den-měsíc-rok/: 20.10.2003

Jméno: Valerie Černohlávková

Organizační jednotka: MS Ústí nad Labem

Podpis a razítko: 



**SEVEROČESKÁ
PLYNÁRENSKÁ, a.s.**

401 17 Ústí nad Labem

-143000-

C. K existenci plynárenských zařízení spravovaných střediskem RS/OS: bez existence

Datum vydání vyjádření /den-měsíc-rok/: 20.10.2003

Jméno: v. z. Valerie Černohlávková

Organizační jednotka: RS Děčín

Podpis a razítko: 



**SEVEROČESKÁ
PLYNÁRENSKÁ, a.s.**

401 17 Ústí nad Labem

-143000-

Přílohy: zákres ntl. plynovodu

Obdrží: p. Vaněk









