

Pan Luděk Vaněk  
GEODETICKÉ PRÁCE  
Přístavní 27  
400 07 Ústí nad Labem

Váš dopis – fax značky / ze dne:

06.10.2006

Naše značka:

A02456/2006

Vyřizuje / telefon

Drahoš/284 085 242

Praha, dne:

16.10.2006

## Vyjádření o existenci podzemní telekomunikační sítě a zařízení

K Vaší žádosti o vyjádření ze dne 06.10.2006 o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení vlastníka a provozovatele Karneval Media, s.r.o. pro účely stavebního řízení a realizace stavby „Ústí nad Labem – Bukov, ul. Štursova a Hynaisova, rekonstrukce komunikace“, Vám dle ust. § 101, odst. 1 Zákona č. 127/2005 Sb a na základě předložené dokumentace sdělujeme, že

**ve staveništi předmětné stavby existuje podzemní vedení komunikační sítě – televizního kabelového rozvodu (VKS – TKR) a jeho ochranné pásmo.**

K dotčení ochranného pásma námi spravovaného podzemního komunikačního vedení - televizních kabelových rozvodů (TKR) dojde v místě viz příloha.

TKR jsou uloženy v zemní rýze pískovém loži, optické kabely v chráničkách HDPE, s krytím 40 - 120cm (dle specifikace příslušné plochy). V hloubce cca 30cm pod povrchem terénu je položena výstražná folie.

**Geodetické zaměření skutečného provedení TKR v místě a blízkém okolí předmětné stavby příkládáme.**

Dle ust. § 102, odst. 3 Zákona č. 127/2005 Sb. souhlasíme s provedením předmětné stavby v ochranném pásmu za následujících podmínek:

- bude respektováno ustanovení § 102 Zákona č. 127/2005 Sb. o zákazu provádění zemních prací, zřizování staveb či umísťování konstrukcí a vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu telekom. vedení,
- stavba bude provedena dle nám předložené dokumentace (*projektant, datum, ev.stupeň dokumentace*),
- zahájení stavby stavebník předem prokazatelně oznámí naší společnosti,
- před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení podzemního vedení naší telekomunikační sítě přímo na místě stavby odbornou firmou, p. Sedlák, tel.: 602 445 430 (objednací lhůta min. 5 dnů předem),
- pracovníci stavebníka provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou vytyčeného TKR,
- při křížení, resp. souběhu s podzemní telekomunikační sítí budou dodrženy podmínky ČSN 73 60 05 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“,
- výkopové práce v ochranném pásmu (1,5m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně ručně,

- odkryté vedení TKR stavebník na vlastní náklady řádně zabezpečí proti poškození, a to i třetí osobou,
- při případném poškození TKR bude o tom stavebník neprodleně informovat naši společnost, tím není dotčena jeho odpovědnost za škody,
- před záhozem musí být k prohlídce stavu TKR stavebníkem pozván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení (sl. Martina Blahušová, tel.: 417 533 333, mob.: 602 618 642),
- pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod vedením TKR a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy,
- stavebník nebude provádět práce bez splnění výše uvedených požadavků, které podmiňují platnost tohoto souhlasu.

Toto vyjádření se vztahuje pouze ke stupni přípravy, stavbě a stavebníkovi, jak jsou uvedeny v prvním odstavci tohoto vyjádření. Pro jiného stavebníka, pro rozšíření stavby formou přípolože či pro další projektový či stavebně-správní stupeň, je toto vyjádření neplatné a pro něj si vyhrazujeme nové posouzení.


Provádění prací při nesplnění výše uvedených podmínek by bylo porušením Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb s následkem uložení pokut dle §118, odst. 1, písm. s (právnícké osoby) a dle §120, odst. 1, písm. l (fyzická osoba) uvedeného zákona.

S pozdravem

**Karneval Media s.r.o.**  
oddělení dokumentace  
U Svobodárny 5/1500, 20000 Praha 9  
IČO: 61776203, DIČ: CZ61776203

.....  
  
Anatolij Drahoš  
oddělení dokumentace

**Příloha: geodetické zaměření TKR**



Karneval Media s.r.o.  
oddělení dokumentace  
U Svobodných 5/1500, 190 00 Praha 5  
IČO: 61776203, DIČ: CZ61776203

16.10.2006



DOPORUČENĚ  
Geodetické práce  
**p. Vaněk**  
Přístavní 27  
400 07 Ústí nad Labem


VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	MÍSTO ODESŁÁNÍ:
/ 17.10.2006	5846-N	Novák / 411 122 275	DĚČÍN 25.10.2006

VĚC:

Vyjádření k akci „Ústí nad Labem – Bukov, rekonstrukce ulic Štursova a Hynaisova.“

Na základě řádného prošetření Vašeho zájmového území, pro výše uvedenou akci, jsme shledali, že se zde nenacházejí žádné sdělovací kabely (místní ani dálkové) ČEZnet,a.s. oblast Severní Čechy, Zbrojnická 16, 405 02 Děčín IV.

S pozdravem

  
Ing. Pavel Procházka  
ČEZnet, a.s.  
manažer oblasti Severní Čechy



ČEZnet, a.s.  
Oblast Severní Čechy  
Ul. Zbrojnická 16  
405 02 Děčín IV.