



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Váš dopis zn.:  
ze dne: 12.3.2007  
Naše značka: 462/90200/3017-UL  
Vyřizuje: Ing.Avenariusová Milena

URBAN – projektová kancelář  
Drážďanská 37  
400 07 Ústí n.L.  
doporučeně

Telefon/fax: 475 316 344  
mobil: 606 762 868  
Email: milena.avenariusova@scvk.cz  
Datum: 19.3.2007

Text : : **Vyjádření k projektové dokumentaci na vydání územního řízení akce „Ústí n.L. – Bukov, rekonstrukce Štursovy ulice.“**

1. Souhlasíme s rekonstrukcí komunikace Štursova včetně výstavby nových přístupových chodníků dle předložené situace akce. V území výstavby je umístěno vodohospodářské zařízení v majetku SVS a.s. Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. závod Ústí n.L.. Jedná se o vodovodní řad DN 80 LTH a DN 205 LTH pro veřejnou potřebu a kan. stoku DN 300 pro veřejnou potřebu včetně vod. a kan. přípojek pro objekty umístěné při komunikaci. Kan. a vod. přípojky jsou v majetku majitelů jednotlivých nemovitostí. Situace se zákresem vodohospodářského zařízení pro veřejnou potřebu byly předány zpracovateli projektové dokumentace. Komunikace není umístěna v OP vodního zdroje.
2. Při rekonstrukci komunikace a výstavbě zpevněných ploch požadujeme v plné míře respektovat st. vodohospodářské zařízení a dodržet v pruhu ochranných pásem zařízení st. niveletu terénu +/- 15 cm / pro zajištění min. krytí a vzhledem k zajištění bezpečné ochrany před zamrzáním nebo nadměrným oteplováním vody v potrubí a event. poškození potrubí vnějšími vlivy / zatížením dopravou / .Ochranné pásmo je stanoveno dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů .
3. Požadujeme při rekonstrukci komunikace a při výstavbě zpevněných ploch provést vyzdvžení veškerého zařízení a příslušenství vodovodních řadů a kanalizačních stok do nové úrovně povrchu a úpravy komunikace dle zákona .
4. Souhlasíme s odvedením dešťových vod z rekonstruované komunikace do st. kan. stoky DI . 300 umístěné v komunikaci. Pro odvedení dešťových vod budou buď využity st. kan. přípojky od UV a budou pouze obnoveny UV nebo bude provedeno osazení nových doplňujících UV se zaústěním do st. KŠ na stoce nebo se zaústěním přímo do stoky, do horní poloviny kan. potrubí. Kan. přípojky od UV jsou navrženy v DN 200 PVC. Souhlasíme s odvedením dešťových vod od objektů v počtu 7 ks dosud nezaústěných do kan. stoky . Zaústění dešťových svodů musí být provedeno do st. kan. přípojek od objektů. Nesouhlasíme se zaústěním dešťových svodů samostatnými kan. přípojkami přímo do stoky. / bude řešeno v rámci realizace akce /
5. Před zahájením stavebních /výkopových/ prací si investor zajistí vytýčení st. vodohospodářského zařízení na místě , přímo ve staveništi (trase) a v prostoru potřebném pro provádění stavby. Provede vod. a kan. provoz stř. Ústí n.L./dispečink Ústí nad Labem 472 714 194/ na základě objednávky.
6. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.

## Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

7. Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů, kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.
8. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení, ke kontrole osazení UV včetně zaústění do kan. stoky a k vydání kolaudačního souhlasu akce.
9. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací.. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
10. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 733050 „Zemní práce“.
11. Požadujeme být přizváni ebeny. k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnímu řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.

Souhlasíme s vydáním územního řízení na výše uvedenou akci. Platnost vyjádření je 1 rok.

Příloha: 1x DUR akce



Jaroslav Calda  
manažer technického útvaru

Co : vlastní , vod. a kan.provoz UL