


UMÍSTENÍ KU DN 25- HUP, STL/NTKL REGULATOR, PLYNOMERU (ROZT. 250mm), KU DN 25  
Min. vel. niky 600x600x350mm  
600x600mm  
Nika bude vybavena instalačním rámem pro možnost fixace plyn. zařízení.




SPECIALIZACE :	IO 01 PLYNOVODNÍ STL PŘÍPOJKA		 <b>"SUN spol.s r.o. Ústí n.L."</b> Štursova 443/11, 400 01 Ústí n. L. Tel.: 724 797 844, IČO: 467 122 41
Č. ZAKÁZKY	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	
R22/30-05	<b>ZDENĚK NITKA</b>	<b>ZDENĚK NITKA</b>	

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VEDOUČÍ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	 <b>REGIONPROJEKT s.r.o.</b> HOROVA ul. 12, ÚSTÍ NAD LABEM, 400 01 ISDN 00420 47 521 09 58, tel/fax 00420 47 520 04 93	
<b>ING. PAVEL SLAVÍK</b>	<b>ING. PAVEL SLAVÍK</b>	<b>ING. PAVEL SLAVÍK</b>		
MÍSTO STAVBY	UL. MATIČNÍ, ÚSTÍ NAD LABEM			
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM		Č. ZAKÁZKY	R22/30-05
AKCE / ST. OBJEKT	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 183/9 UL. MATIČNÍ, ÚSTÍ NAD LABEM</b>		DATUM	4/2022
			STUPEŇ	DSP
			FORMÁT	-
VÝKRES	<b>UKONČENÍ V NICE</b>		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU B3

Minimální krytí plynovodního potrubí v komunikaci je 1,0m.  
Minimální krytí plynovodního potrubí ve stále zatravněných plochách je 0,80m.  
Maximální krytí plynovodních potrubí je 1,50m

Materiál podsypu a obsypu bude bez ostrohranných částic s ojedinělými zrn max. do 16mm



SPECIALIZACE :	IO 01 PLYNOVODNÍ STL PŘÍPOJKA		 <b>"SUN spol.s r.o. Ústí n.L."</b> Štursova 443/11, 400 01 Ústí n. L. Tel.: 724 797 844, IČO: 467 122 41
Č. ZAKÁZKY	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	
R22/30-05	<b>ZDENĚK NITKA</b>	<b>ZDENĚK NITKA</b>	

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VEDOUČÍ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	 <b>REGIONPROJEKT s.r.o.</b> HOROVA ul. 12, ÚSTÍ NAD LABEM, 400 01 ISDN 00420 47 521 09 58, tel/fax 00420 47 520 04 93	
<b>ING. PAVEL SLAVÍK</b>	<b>ING. PAVEL SLAVÍK</b>	<b>ING. PAVEL SLAVÍK</b>		
MÍSTO STAVBY	UL. MATIČNÍ, ÚSTÍ NAD LABEM			
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM		Č. ZAKÁZKY	R22/30-05
AKCE / ST. OBJEKT	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 183/9 UL. MATIČNÍ, ÚSTÍ NAD LABEM</b>		DATUM	4/2022
			STUPEŇ	DSP
			FORMÁT	-
VÝKRES	<b>ULOŽENÍ POTRUBÍ V ZEMI</b>		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU B4