

vaše značka: email ze dne 23. 5. 2022

naše značka: SV0-08-22-332
Č. j.: 24547/22/ptn/21/les
vyřizuje: Petr Maule
telefon: 475668028

REGIONPROJEKT s.r.o.
Horova 1389/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 48293806
Vyřizuje: Ing. Pavel Slavík; M: +420 603 472 433
E: regionprojekt@volny.cz

Stanovisko k navrhované PD stavby na zařízení/sítě veřejného osvětlení ve správě majetku společnosti Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. pro účely povolení stavby.

V zájmovém území stavby dle návrhu PD s názvem „**Stavební úpravy č.p. 183/9, ul. Matiční, Ústí nad Labem**“ se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě majetku společnosti Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. Nedílnou součástí stanoviska je informativní zákres zařízení VO.

S navrhovanou stavbou v ochranném pásmu zařízení VO souhlasíme pouze za těchto podmínek:

1. **Před započítáním zemních prací** bude provedeno řádné **vytyčení zařízení VO** min. **5 pracovních dní předem** elektronicky e-mailem nebo písemnou objednávkou.
2. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu zařízení VO je nutno ověřit na náklady investora polohu podzemního vedení VO zajištěnou ručně kopanými sondami s následnou kontrolou přizvaného technika správce VO.
3. **Zahájení zemních prací** bude oznámeno min. **5 pracovních dní předem** elektronicky emailem, lze i telefonicky.
4. Před zahájením, při realizaci a po ukončení zemních prací bude provedena fotodokumentace zařízení VO dotčené stavbou a proveden zápis do stavebního deníku.
5. V případě obnažení podzemního vedení VO v délce větší než 3 m bude kabelové vedení vyvěšeno a zabezpečeno proti mechanickému poškození. **Stožár** pro zařízení VO č. **UM04555** v blízkosti výkopů/stavby bude dostatečně chráněn před případným vyvrácením, sesunutím nebo mechanickým poškozením.
6. V místě křížení, případně v souběhu podzemního vedení VO je nutno dodržet platnou ČSN 73 6005. Před záhozem výkopu přizvat technika správce VO ke kontrole k následnému provedení zpětného uložení. **Ochranné pásmo kabelového vedení VO je 1 m.**
7. **Po celou dobu realizace stavby je nutné zachovat všechna zařízení VO v plné funkčnosti.**
8. Jakékoli přeložky nebo dočasné demontáže zařízení VO jsou možné pouze se souhlasem správce VO výhradně na náklady investora stavby.
9. **V případě jakéhokoli poškození zařízení VO** vlivem realizované stavby je nutné uvést tato **zařízení bezodkladně do původního stavu se souhlasem správce VO na náklady investora stavby.**

Toto stanovisko platí 1 rok počínaje datem jeho vydání.

Vytyčení, kontrola: Pavel Hoffmann, T: 475668028, M: 776787566, E: hoffmann@dpmul.cz

Informace: Antonín Leskota, T: 475668029, M: 606427507, E: leskota@dpmul.cz



V Ústí nad Labem, dne 12. 8. 2022

**Antonín
Leskota**

Digitálně podepsal
Antonín Leskota
Datum: 2022.08.23
16:14:29 +02'00'

Leskota Antonín
vedoucí střediska správy VO

Přílohy: ZÁMĚR STAVBY a INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO (1 list)

ZÁMĚR STAVBY

INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO


V Ústí nad Labem, dne 12. 8. 2022

**Antonín
Leskota**

Digitálně podepsal
Antonín Leskota
Datum: 2022.08.23
16:14:18 +02'00'