



REGIONPROJEKT spol. s r.o.
Horova 12
Ústí nad Labem

Váš dopis zn.:
ze dne: 19. 5. 2022
Naše značka: O22690062409/UTPCUL/Ně
Vyřizuje: **Lenka Němečková**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 17. 5. 2022

Vyjádření k dokumentaci pro povolení nových vodovodních přípojek a jejich změn

Název akce:	Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, k.ú. Krásné Březno
Účel vyjádření:	k dokumentaci DSP
Zájmové území:	Okres: Ústí nad Labem
	Obec: Ústí nad Labem
	Část obce, ulice, č.p.: Krásné Březno, Matiční 183/9
	Katastrální území, parcelní číslo: Krásné Březno, p.p.č. 120
Žadatel:	Daniel Žádník
Adresa, tel., e-mail	Tel.: 739 510 594, email: regionprojekt@volny.cz
Investor:	Statutární město Ústí nad Labem
Projektant:	REGIONPROJEKT spol. s r.o.
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	O22690048378/UTPCUL/Ně ze dne 12. 5. 2022
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Předložená dokumentace řeší zdravotně technické instalace v rámci stavebních úprav stávajícího objektu č.p. 183/9 v ul. Matiční, k.ú. Krásné Březno. Přípojka vody a kanalizace je stávající (č. OM 610000927). Kanalizační přípojka zůstane stávající, nebude do ní zasahováno

PD řeší úpravu vodovodní přípojky spočívající v posunutí a osazení vodoměrné sestavy na nové místo uvnitř objektu – do nově vytvořené niky, hned za vstupem do objektu. Jedná se „zkrácení“ vodovodní přípojky a přemístění vodoměru.

Dne 19. 5. 2022 byla provozem vodovodů naší společnosti **provedena revize vodovodní přípojky s kladným výsledkem a je součástí předložené projektové dokumentace.**



S obsahem dokumentace výše uvedené stavby **souhlasíme** při dodržení níže uvedených požadavků:

1. Osazení vodoměrné sestavy na nové místo uvnitř objektu – do nově vytvořené niky, hned za vstupem do objektu č.p. 183/9 ul. Matiční. Osazení vodoměrné sestavy s vodoměrem Qn 1,5 s typovým držákem a zpětným ventilem bude provedeno vodárenským provozem na základě objednávky, kontakt p. Zdeněk Pick, tel. 724 113 045. Vodoměrná sestava bude zabezpečena proti poškození a zamrznutí. Vodovodní přípojka bude v celé své délce 7,0 m umístěna na veřejném prostranství. Souhlasíme s realizací nových vnitřních rozvodů pitné vody v objektu.
2. Kanalizační přípojka zůstane stávající, nebude do ní zasahováno. Souhlasíme s realizací nových vnitřních rozvodů kanalizace uvnitř objektu.
3. Požadujeme být přizváni ke každému dotyku s námi provozovaným vodohospodářským zařízením, ke kontrole provedených prací. Požadujeme s dostatečným předstihem provést písemné ohlášení zahájení výkopových prací na akci.
4. Před zahájením výkopových prací požadujeme vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě přímo v trase a prostoru potřebném pro provádění stavby. Proveďte na základě objednávky provoz vodovodu a kanalizací, kontakt tel. 601 267 267, 840 111 111.
5. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. a pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
163

Lenka Němečková
referent technickoprovozní činnosti