



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN,~50Hz,400/230V/TN-C-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
V SOUSTAVĚ TN AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3

NAVRHOVAL	Ing. Vlastimil Laube		<div><div>projektování a realizace staveb</div><div>SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350</div><div>telefon: 475 511 441 GSM: 733 121 924 e-mail: info@specta.cz www.specta.cz</div></div>	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda			
INVESTOR:				
Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem				
AKCE:		DATUM		
AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM – WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem – Klíše		06/2022		
SOUBOR:		Č. ZAKÁZKY		
D.1.4.4 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů		05/C5		
NÁZEV VÝKRESU:		STUPEŇ PD		
STÁVAJÍCÍ VÝVOD N01.2 Z ROZVADĚČ RPO		DPS		
		FORMÁT VÝKR.		
		A2		
		MĚŘÍTKO:		
		—		
		Č. PŘÍLOHY:		
		D.1.4.4		