

22. 07. 2021

č.j.: 1547

Váš dopis zn.: O/525/2021
Ze dne: 13.07.2021
Naše zn.: POH/34364/2021-2/032100

AZ CONSULT spol. s r. o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

Vyřizuje: Ing. Radek Sušenka
Tel.: 474 636 215
Mobil:
E-mail: susienka@poh.cz

Datum: 20.07.2021

Ústí nad Labem – mosty se stavebním stavem VII, SO 201 – most ev. č. 744c-M1 – Brná

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 13. července 2021, kterou jsme obdrželi dne 16. července 2021, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

S realizací výše uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících připomínek:

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

1. Stavba bude projednána se správcem vodního toku IDVT 10232830 (Průčelský potok) – Lesy ČR, s. p.
2. Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terežín (Pražská 319, 411 55 Terežín) k vyjádření. Poté bude havarijní plán schválen příslušným vodoprávním úřadem a věcná a grafická část povodňového plánu bude potvrzena příslušným povodňovým orgánem. To vše ještě před zahájením stavby.

Orientační souřadnice stavby jsou X = 980910, Y = 758105.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

V předmětném území se nenachází majetek, ke kterému máme právo hospodařit.

Předmětem vyjádření je rekonstrukce lávky (most ev. č. 744c-M1) v ř. km 1,000 (dle TPE) vodního toku IDVT 10232830 (vodní tok je pravostranným přítokem Labe). Rekonstrukce spočívá v odstranění stávající konstrukce („I“ profily s dřevěnou trémovou konstrukcí) a ve výstavbě nové ocelové lávky s pororoštem. V březích jsou navrženy železobetonové opěry, na které bude uložena ocelová lávka. Břehy koryta u opěr jsou stabilizovány kamennou rovinou 80 – 200 kg. Lávka je vybavena zábradlím. Bylo provedeno hydrotechnické posouzení. Spodní hrana mostovky se nachází na kótě 244,86 m n. m., což je na vtokové straně 0,38 m nad úrovní hladiny při průtoku Q_{100} (11,7 m³/s). Délka nosné konstrukce je 5,7 m. Šíře průtočného profilu mezi opěrami je 4,9 m.

HGR: ID 4730. ČHP: 1-13-05-0210-0-00. Vodní útvar: OHL_0750, Labe od toku Ohře po tok Bílina.

Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Příloha

DSP – AZCONSULT spol. s r. o., SO 201 – most ev. č. 744c-M1 – Brná, 05/2021

Rozdělovník

POh, s. p., závod Terezín

241 7137 -758105, -980910