



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O21690079505/UTPČUL/Kn

Vyřizuje: **Lenka Kořánová**

Datová schránka: **f7rf9ns**

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 26.07.2021

AZ Consult, spol. s.r.o.

Klíšská 12

Ústí nad Labem

400 01

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

| | |
|----------------------|--|
| Název akce: | SO 202 – most ev.č. UL 109 - Sebužín |
| Účel vyjádření: | DUR-DSP |
| Zájmové území: | Okres: Ústí nad Labem |
| | Obec: Sebužín |
| | Část obce, ulice, č.p.: Sebužín |
| | Katastrální území, parcelní číslo: Sebužín p.p.č. 1509, 1508/3, 1511, 1512, 1539, 1541, 1542/5, 1543, 1544 |
| Žadatel: | AZ Consult, spo. s.r.o. |
| Adresa, tel., e-mail | holy@azconsult.cz , 475 240 845 |
| Investor: | Statutární město Ústí nad Labem |
| Platnost vyjádření: | jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření) |

Ve výše uvedeném zájmovém území **se ke dni vyhotovení tohoto stanoviska nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Jedná se konkrétně o:

- Vodovodní řad do DN 500
- II. ochranné pásmo vodního zdroje

Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. **Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.**

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



Projektová dokumentace řeší opravu mostu ev.č. UL 109 přes Němčický potok s opravou vozovky silnice v blízkosti mostu, s opravou vozovky pojezdové komunikace mostu, úpravou nebezpečné krajnice a výstavbu opěrné zdi.

Předmětný záměr se nachází **v ochranném pásmu vodních zdrojů II. stupně (dále OPVZ)** Sebužín – Církvice.

S předloženým návrhem **souhlasíme** za níže uvedených podmínek:

1. Realizace a následné provozování staveb a hospodaření v zájmové oblasti se musí řídit podmínkami pro hospodaření v OPVZ z nichž uvádíme:

Vybraná omezení a zákazy platné pro OPVZ II. st. cit.:

- Zákaz stání motorových vozidel na státní silnici,
 - zákaz kotvení plavidel nákladní plavby a osobní dopravy na přilehlém úseku břehu řeky Labe,
 - zákaz zničení plevelů chemickými postřiky,
 - zákaz zakládání hnojišť, kompostů a skládek,
 - zákaz mytí automobilů,
 - nutnost zajištění nezávadnosti objektů jako jsou chlévy, močůvkové jímky, existující hnojiště apod.,
 - nutno zajistit vodotěsnost žump a bezpečné odvedení splaškových vod mimo OPVZ II. stupně,
 - nutnost vyloučit vsakování závadných látek nebo odpadních vod (*bez předčištění*).
2. Doklady o likvidaci musí být archivovány u majitele stavby a v případě potřeby předloženy ke kontrole (např. řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových).
 3. Při stavbě musí být použity jakostní a zdravotně nezávadné stavební hmoty (*plnění požadavku doložit certifikáty, prohlášení o shodě*).
 4. V případě havárie spojené s únikem ropných látek je potřeba ji neprodleně hlásit na č. tel. 840 111 111 nebo 601 267 267 (Call centrum Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.).

Upozornění:

Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo ohrožení povrchových vod, podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.

5. Před zahájením prací požadujeme vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě. Proveďte na základě objednávky provoz kanalizací kontakt – 840 111 111, 601 267 267 (call centrum).
6. **Při rekonstrukci mostu, vozovky a umístění s tím souvisejících objektů** (opěrné zdi a nového dopravního značení) **požadujeme dodržet ochranné pásmo vodohospodářského zařízení** dle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
7. **Požadujeme**, aby bylo stávající vodohospodářské zařízení v provozování naší společnosti před případným umístěním těžké techniky při rekonstrukci mostu a vozovky ochráněno buď betonovými přejezdy, nebo ocelovými pláty po celou dobu prací.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



8. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
9. Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodu a kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.
10. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského.

Za předpokladu že uvedené požadavky budou plně respektovány, souhlasíme s realizací akce.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

159

Lenka Kořánová
referent technickoprovozní činnosti

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přitkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda