



K JÍMACÍMU VEDENÍ HROMOSVODU BUDOU PŘIPOJENY VEŠKERÉ KOVOVÉ PŘEDMĚTY
OSAZENÉ NA STŘEŠE.

PROVEDENÍ HROMOSVODU BUDE PROVEDENO DLE ČSN EN 62 305 A UZEMNĚNÍ DLE
ČSN 33 20 00 - 5 - 54ed1, čl. 542.2.

OCHRANNÁ ÚROVEŇ : LPL III
TRÍDA OCHRANY PŘED BLESKEM : LPS III

HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. Martin Bergmann		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. JIŘÍ ŠIMURDA		<u>ATELIER B3</u> MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 2442/6 ÚSTÍ NAD LABEM, 400 01	
OBJEKT : STAVBA TENISOVÉ HALY na p.p.č. 422/1 NAD STÁVAJÍCÍ TENISOVÉ KURTY k.ú. KLÍŠE					
MÍSTO VÝSTAVBY : p.p.č. 422/1 , k.ú. KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM - KLÍŠE					
INVESTOR : MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM, VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8, ÚSTÍ N. L.					
ODDÍL DOKUMENTACE : F.4.		ČÁST PROJEKTU : ELEKTROINSTALACE		DATUM : 07/2018	STUPEŇ : PS
				MĚŘÍTKO : 1:200	FORMÁT : A3
PŘEDMĚT VÝKRESU : STŘECHA - HROMOSVOD				PŘEDMĚT VÝKRESU : 04	