



Pomáhat a chránit

Krajské Ředitelství policie Ústeckého kraje
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT ÚSTÍ NAD LABEM

PCR04ETRpo94160684



Č.j. KRPU-125761-2/ČJ-2022-041006

Ústí nad Labem 01.08. 2022

Počet listů : 1

Přílohy :

AZ CONSULT spol. s r.o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

Stavba „Ústí nad Labem, Skorotice – spojovací chodník“ - Veřejné osvětlení

Dopravní inspektorát Ústí nad Labem Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Vám na základě předložené dokumentace a místního šetření ve výše uvedené věci dle ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 S. o pozemních komunikacích v platném znění a dle § 77 odst. 2b. zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu v platném znění sděluje následující

s t a n o v i s k o :

V současné době **nesouhlasíme** s vydáním stavebního povolení pro stavbu „Ústí nad Labem, Skorotice – spojovací chodník – veřejné osvětlení“, a to z následujících důvodů :

- 1) Dle ČSN 736110 čl. 10.1.2.2 „Do volné šířky pásu pro chodce 1,5m (a menší) nesmí zasahovat žádné překážky, ani ojedinělé (např. sloupy VO) o šířce větší než 0,15m. Požadujeme proto doložit typově příčný řez chodníku s umístěním sloupu VO odpovídající výše uvedenému. V této věci doporučujeme sloupy VO umístit do zeleně mimo prostor chodníku pro chodce
- 2) Sloupy veřejného osvětlení a zapínací skříně musí být umístěny tak, aby byl zachován bezpečnostní odstup od komunikace - minim. 0,5 metru - Dle ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“ a nesmí být umístěny v rozhledových polích křižovatek a rozhledových polích samostatných sjezdů - požadujeme doložit. Jedná se zejména o napojení pozemku p.č. 278/4 – sloup č.3. V této věci rovněž požadujeme doplnit příčný řez komunikace, která má umožnit přístup na p.p.č. 278/4 a 263/2 se zákresem sloupů VO tak, aby bylo zřejmé, že při umístění sloupů VO bude zachován výše uvedený bezpečnostní odstup od komunikace

Vyřizuje komisař Ing. Pokorný

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Dopravní inspektorát Ústí nad Labem
400 67 Ústí nad Labem, Horova 5
komisař Ing. KOČÁREK, Karol
vedoucí DI Ústí n.L.

Horova 5
40067 Ústí nad Labem

www.policie.cz

Tel.: +420 974 426 263
Fax: +420 974 427 090
Email: orulsdp@mvr.cz