



POZNÁMKY :

- VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO VÝVODU PRO DOPLNĚNÍ NOUZOVÝCH SVÍTIDEL DLE NOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
- RESPEKTOVAT STÁVAJÍCÍ TYPY KABELŮ I KDYŽ SLOUŽÍ POUZE PRO DOBÍJENÍ AKUMULÁTORŮ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN, ~50Hz, 400/230V/TN-C-S
 OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
 V SOUSTAVĚ TN AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3

NAVRHOVAL	Ing. Vlastimil Laube		<div><div></div><div>projektování a realizace staveb</div><div>SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350</div><div>telefon: 475 511 441 GSM: 733 121 924</div><div>e-mail: info@specta.cz www.specta.cz</div></div>	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda			
INVESTOR: Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem				
AKCE: AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM – WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem – Klíše				
SOUBOR: D.1–2 S002 Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů				
NÁZEV VÝKRESU: STÁVAJÍCÍ VÝVOD N01.2 Z ROZVADĚČ RPO			MĚŘITKO: –	Č. PŘÍLOHY: D.1–02.4.4