



Prívodní vedení pro výtah–stoupající vedení do 4.NP
Napojeno z rozvaděče v suterénu viz výkres D.1.4.3.7
CYKY 5J2,5

LEGENDA ELEKTROZAŘÍZENÍ

	Rozvaděč elektro		Zařívkové svítidlo, design dle investora
	Vývod na zařízení 3f/400V 16/25A		Svítidlo přisazené, popř.vest., design dle investora
	Zásuvka 3f/400V 16/32A		Svítidlo nástěnné, design dle investora
	Zásuvka jednonásobná 230V, design dle investora		Svítidlo stropní, design dle investora
	Zásuvka dvojnásobná 230V, design dle investora		Svítidlo nástěnné s čidlem, IP44, design dle investora
	Zásuvka jednonásobná 230V s přepětovou ochranou		Vývod pro zařízení 1f/230V
	Zásuvka jednonásobná 230V, krytí IP44		Spínač - ovladač tlačítkový, design dle investora
	Zásuvka dvojnásobná 230V, krytí IP44		Spínač osvětlení - řazení č.1, design dle investora
	Vypínač zařízení 3f 400V/16A-32A		Spínač osvětlení - řazení č.6, design dle investora
	Zásuvka datová/telefonní, design dle investora		Spínač osvětlení - řazení č.6+6, design dle investora
	Zásuvka STA/TV/SAT, design dle investora		Spínač osvětlení - řazení č.5, design dle investora
			Spínač osvětlení - řazení č.7, design dle investora

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	DRUH MÍSTA ZRAKOVÉHO ÚKOLU/ČINNOSTI	POŽADOVANÁ OSVĚTLENOST lx	PLOCHA m2
0.01	CHODBA	-	-	-
0.02	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	-	-	4,04
0.03	SKLEP	-	-	8,25
0.04	DVOREK	-	-	11,63

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3+N+PE, 400/230V, 50Hz, TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
OCHRANNÁ OPATŘENÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE, čl.411
DOPLŇKOVÁ OCHRANA - PROUDOVÝ CHRÁNIČ, čl.415

NAVRHOVAL	Ing. Ondřej Blažek	TECHSERVIS CZ spol. s r.o. tel.: 774530106 www.techserviscz.cz	
SCHVÁLIL	Ing. Vlastimil Laube		
INVESTOR:	Městské služby Ústí nad Labem p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem		
AKCE:	Venkovní výtah a související stavební úpravy objektu Městských lázní Ústí nad Labem	DATUM	02/2024
SOUBOR:	D.1.4.3 Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Č. ZAKÁZKY	S-23-042
NAZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.PP - ELEKTROINSTALACE	STUPEŇ PD	PD
		FORMÁT VÝKR.	A2
		MĚŘITOK:	1:50
		Č. PŘÍLOHY:	D.1.4.3.2