

DPMUL

Dopravní podnik
města Ústí nad Labem

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., se sídlem
Revoluční 3088/26, Ústí nad Labem,
středisko 021 veřejné osvětlení, Tichá 128/2, 400 10,
IČ 25013891

Protokol o vytýčení vedení veřejného osvětlení (VO) č. VyVO-2023/00183.

Dne 21.7.2023 bylo vytýčeno vedení VO v Ústí nad Labem v ulici Křižovatka Klíše

Vytýčení bylo provedeno v kabelovém úseku z UM

pomocí kabelového hledače a zakreslů správního úseku pro akci

a to ve všech místech požadovaných pracovníky objednatele, označeno červenou nebo oranžovou barvou. Organizace, která provedla vytýčení, neodpovídá za stav nebo případné přemístění těchto značek. Vytýčený kabel je chráněn ochranným pásmem 1m. Při zemních pracích je nutno dodržovat všech ustanovení, předpisů a norem vedoucích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při zemních pracích a podmínky správního úseku uvedené ve Vyjádření o existenci podzemního zařízení VO nebo ve smlouvě č. SVO-DG-23-255 ze dne 1.6.2023

a objednávka č. 202 200 51 ze dne 17.7.2023

Zejména je nutno:

- veškeré zemní práce blíže než 1 m od kabelu provádět pouze ručně se zvýšenou opatrností
- dodržovat opatrnosti v celém ochranném pásmu, tj. do hloubky 2m
- po odkrytí kabelu ho chránit i proti prověšení nebo poškození nepovolnou osobou
- lože kabelu před záhozem zapískovat a ztuhnout
- před záhozem kabelu přizvat zástupce správního úseku ke kontrole, zda není kabel viditelně poškozen
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelu proti mechanickému poškození
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která znemožňovala přístup ke kabelům
- bez souhlasu správního úseku nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem
- v případě zničení nebo vytrhání vytýčovací značek nebo v případě zahájení zemních prací v místě vytýčení později než do 1 měsíce, dát kabel znovu vytýčit

Další podmínky:

Případné poškození kabelu objednatel okamžitě ohlásí na

Dispečink VO tel. 603 333 810 nebo na bezplatnou infolinku DPMUL 800 100 613.

Objednatel prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytýčenou trasou kabelu a s podmínkami práce v jeho blízkosti.

Při nahlášení poškozeného kabelu nutno uvést následující údaje:

a/ Jméno ohlašovatele:

b/ Název a sídlo prováděcí firmy :

c/ Telefonní spojení odpovědné osoby :

d/ Investor stavby :

e/ Místo umístění poškozeného kabelu :

Objednatel prohlašuje, že vytýčení bylo provedeno podle jeho požadavků a to ve všech místech, kde podle projektové dokumentace a skutečnosti na místě, může dojít k ohrožení vedení VO.

V Ústí nad Labem dne 21.7.2023

Za objednatele jméno + podpis + IČ:

Vytýčení provedl jméno: KAPRAN
podpis:

.....nevyplněné proškrtněte

* Provedena dvě vyhotovení, 1x objednatel + 1x středisko VO - 021

**DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM a.s.**
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČO: 25013891 DIČ: CZ25013891