



- NASTAVENÍ OCHRAN: dle PPDS příloha č.4 a SoP
- U, F ochrana je integrovaná ve střídači
 - tabulka ochrana viz TZ
 - režim dodávek přebytků vyrobené energie do DS
 - při vypnutí napájení/stisknutí TOTAL STOP dojde k vypnutí DC části na úrovni panelů

ZAPNUTO

Polní 74/23, 405 02 Děčín XXII – Václavov
773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com

Vypracoval:	Bc. Pavel Bohuněk	BricsCAD V20
Kontroloval:	Patrik Schoř	ČKAIT 0402248
Investor:	Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem	Stupeň: DSP
Akce:	DŮM KULTURY V ÚSTÍ NAD LABEM REVITALIZACE BUDOVY B – ETAPA I.	Datum: 09/2023
Místo:	Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem – město, parc. číslo: 2148/1	Měřítka:
Část:	D.1.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Zak.č.: P23022A
Název:	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ FVE	Výkres č.: D.1.4.4.03