



LEGENDA ZNAČEK – silnoproud:

- XC 3x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku s přep. ochranou
XC 2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku s přep. ochranou
XC zásuvka jednonásobná ~230V/16A v jednorámečku
XC 2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve dvojrámečku
XC 3x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku
zásuvka jednonásobná ~230V/16A na povrch IP44
2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe na povrch IP44
vývod 1f dle popisu (volný konec min. 2m)
vývod 3f dle popisu (volný konec min. 2m)
sporáková kombinace (přípojka) s doutnavkou
M odtahový ventilátor s dobřehovým relé
rozvaděč dle popisu
MET hlavní uzemňovací svorka
TS tlačítko TOTAL STOP
společná kabelová trasa – více kabelů v trase, včetně rozbočovacích krabic
kabelová trasa – zbusukové rozvody – jeden kabel v trase
PKa – podlahová krabice, 4x zás. 16A/230V
PKb – podlahová krabice, 3x zás. 16A/230V, 2x RJ45 FTP cat.6. 1x XLR 5pin
PKc – podlahová krabice, 2x zás. 16A/230V, 2x RJ45 FTP cat.6. 1x XLR 5pin
PKd – podlahová krabice, 1x zás. 16A/230V, 1x RJ45 FTP cat.6.
PKe – podlahová krabice, 1x zás. 16A/230V, 1x XLR 5pin
PKf – podlahová krabice, 2x zás. 16A/230V, 1x XLR 5pin
2x XLR 3pin, 1x speak ON 4pin
JT – jevištní technika
zásuvková skříň – 1x 16A/400V/5P, 1x 32A/400V/5P, 2x 16A/230V, IP44
jistice, chrániče

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN–C–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

ZAPNUTO			Poiční 74/23, 405 02 DMS XXX – Věstev 773 918 902, povel.bohunek@gmail.com	
Vypracoval:	Mojmír Bohunek	Číslo 0402248	Formát: Výkres A1	BrýsCAD V20
Kontroloval:	Bo. Pavel Bohunek	Číslo 0402248	Formát: Výkres A1	BrýsCAD V20
Investor:	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem, IČ 0081531 / DIČ: CZ00081531	Stupeň: DPS	Datum: 04/2024	BrýsCAD V20
Akce:	DŮM KULTURY V OŠTĚ NAD LABEM REVITALIZACE BUDOVY B	Mřížka: 1:75	Zak.č.: P23022	BrýsCAD V20
Místo:	Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem – město, parc. číslo: 2148/1	Výkres č.: D.1.4.4.10		
Číslo:	D.1.4.4) Zařízení silnoproudé elektrotechniky			
Název:	ZÁSUVKOVÉ ROZVODY – 4.NP			