

LEGENDA

- POŽÁRNÍ HYDRANT D19 - 30m
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C
- POTRUBÍ CIRKULACE 45°C
- POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO POD STROPEM, V PODHLEDU A VE ZDI
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPr PN 16 (do d25) A PN 20 (od d32).
- POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI.
- POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ
  O TL. - 13mm (do d25)
  O TL. - 25mm (od d32)
  O TL. - 9mm POŽÁRNÍ VODOVOD
- JEDNOTLIVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍ d20.
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE PŘIPOJENO K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮ ZLEVA Z POHLEDU INSTALATÉRA.
- MIN VZÁLENOSTI PŘÍCHYTEK POTRUBÍ BUDE DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ
  d20 - 85cm d25 - 95cm d32 - 110mm
  d40 - 120cm d50 - 130cm d63 - 150mm



± 0,000 = 160,00 m.n.m. (BPV) = Čistá podlaha přízemí v hlavním foyer (1.np)

SPOLEČNÍK PROJEKTANT	3+1 architekti	KONTAKT	3+1 architekti s.r.o. Slavičova 269/1 400 01 Ústí nad Labem www.3tarchitekti.cz ČO: 076 188 91
SPOLEČNÍK	KSÚL Kulturní středisko DŮM KULTURY NÁRODNÍ DŮM LETNÍ KINO	KONTAKT	Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace Velká Hradební 619/33, 400 01, Ústí nad Labem IČ: 00673803 zastoupené ředitelem Ing. Janem Kvasničkou
SPOLEČNÍK	Ústí nad Labem	KONTAKT	Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 400 01 Ústí nad Labem ID DS: vtbhnu IČ: 00081531 / DIČ: CZ00081531
PROJEKTANT ÚSTÍ DOKUMENTACE	3+1 architekti	KONTAKT	3+1 architekti s.r.o. Slavičova 269/1 400 01 Ústí nad Labem www.3tarchitekti.cz ČO: 076 188 91
KLIMATIZAČNÍ PROJEKTY	Ing. arch. Jan Horčík architekt, 3+1 architekti, s.r.o.	KONTAKT	t/ +420 723 660 203 e/ horcink@3tarchitekti.cz
ZDRAVOTNÍ PROJEKTANT	Ing. DANIEL FLORIÁN autorizovaný technik ČKAIT 0401332	KONTAKT	t/ +420 723 373 167 e/ d.florian.projekt@gmail.com
VYTAPĚNÍ	ING. DANIEL FLORIÁN	KONTAKT	t/ +420 723 373 167 e/ d.florian.projekt@gmail.com
STAVBA	DŮM KULTURY V ÚSTÍ NAD LABEM REVITALIZACE BUDOVY B	MÍSTO STAVBY	Velká Hradební 3325/19 400 01 Ústí nad Labem - město parc. Ústí 2248/1 40 Ústí nad Labem (774873)
STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS - Dokumentace pro realizaci stavby	ČÍSLO ZAKÁZKY	P210
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	D.1.4. ZDRAVOTNÍ TECHNICKÉ INSTALACE	DATUM VYTISKU	Březen 2024
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	PŮDORYS 2.NP - VODOVOD	FORMÁT	1884
		MĚŘÍTKO	1 : 50
		Č. VÝKRESU	04