

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ

4. NP


3. NP

2. NP

1. NP

1. PP

hlavní rozvaděč budovy B



stávající hlavní přívod z rozvodny
vyměnit za kabelové vedení
2x AYKY-J 3x240+120

