

















LEGENDA ZNAČEK—silnoprúd:

- | | |
|----|---|
| XC | 3x zšuvka jednonósobná ~230V/16A vedle sebe v vícenás. rámečku s přep. ochranou |
| XC | 2x zšuvka jednonósobná ~230V/16A vedle sebe v vícenás. rámečku s přep. ochranou |
| XC | zšuvka jednonósobná ~230V/16A v jednorámečku |
| XC | 2x zšuvka jednonósobná ~230V/16A vedle sebe v dvojrámečku |
| XC | 3x zšuvka jednonósobná ~230V/16A vedle sebe v vícenás. rámečku |
| | zšuvka jednonósobná ~230V/16A na povrch IP44 |
| | 2x zšuvka jednonósobná ~230V/16A vedle sebe na povrch IP44 |
| | vývod 1f dle popisu (volný konec min. 2m) |
| | vývod 3f dle popisu (volný konec min. 2m) |
| | sporková kombinace (připojka) s doutnavkou |
| | odtahový ventilátor s doběhovým relé |
| M | rozváděč dle popisu |

- | | |
|---|---|
| MET | hlavní uzemňovací svorka |
|  | TS – tlačítko TOTAL STOP, SB_RZ – tlačítko vypnutí přívodu do promítárný |
|  | spletné kabelová trasa – více kabelů v trase, včetně rozbočovacích krabic |
|  | kabelová trasa – zřusukové rozvody – jeden kabel v trase |
|  | PKa – podlahová krabice, 4x zds. 16A/230V |
|  | PKb – podlahová krabice, 3x zds. 16A/230V, 2x RJ45 FTP cat.6. 1x XLR 5pin |
|  | PKc – podlahová krabice, 2x zds. 16A/230V, 2x RJ45 FTP cat.6. 1x XLR 5pin |
|  | PKd – podlahová krabice, 1x zds. 16A/230V, 1x RJ45 FTP cat.6. |
|  | 1x XLR 3pin, 1x speak On 4pin |
|  | 1x XLR 3pin, 1x speak On 4pin |
|  | PKe – podlahová krabice, 1x zds. 16A/230V, 1x XLR 5pin |
|  | PKf – podlahová krabice, 2x zds. 16A/230V, 1x XLR 5pin |
| | 2x XLR 3pin, 1x speak On 4pin |
| | JT – jevištní technika |
|  | zřusuková skřín – 1x 16A/400V/5P, 1x 32A/400V/5P, 2x 16A/230V, IP44 |
| | jističe, chrániče |
|  | žaluziový ovladač |

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

		Poř. 74/23, 405 02 Dátu X08 – Václav 773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com	
Vypracoval:	Majmřnř Tabman	ČKAIT	0022248
Kontroloval:	Pav. Bavel Bohnunek	Formát:	Vřkres A1
Investor:	Statutární mřsto Ğstř nad Labem, Velká Hřadebnř 2336/8 401 00 Ğstř nad Labem, ID DSVřbhhz2, IČ: 00081531 / DIČ: CZ00081531	Stupeň:	DPS
Akce:	DŮM KULTURY V ĞSTŘ nad LABEM REVITALIZACE BUDOVY B	Datum:	04/2024
		Mřřtko:	1:75
		Zak.č.:	PZ3202
Mřsto:	Velká Hřadebnř 1025/9, 400 01 Ğstř nad Labem – mřsto, poř. Ğslo: 2148/1	Vřkres Ğ.:	
Část:	D.1.4.4) Zařizenř silnoproudě elektrotechniky		
	ZÁSUVKOVĚ ROZVODY – 1NP		
			D.1.4.4.07