



NTD group a.s.
Jateční 32, 400 01 Ústí nad Labem

ADVISIA s.r.o.
Ing. Tereza Škorpilová
Pernerova 659/3 Ia
186 00 Praha 8 - Karlín

Váš dopis

naše značka
VO 8PR22

vyřizuje
Průša / 603 255 962

v Ústí n.L.
19.1 2022

Akce: Mezní ulice - rekonstrukce komunikace

Lokalita: Ústí nad Labem – Severní terasa

Vámi plánovaná akce se **dotkne** sítí a zařízení v naší správě. **Nemáme námitek** za dodržení níže uvedených podmínek. Jedná se o zařízení SSZ, Trasy a polohu těchto zařízení je **nutno vytýčit**.

Vaše organizace je povinná učinit veškerá opatření k zamezení poškození popřípadě zcizení zařízení a sítí v důsledku prováděných prací, zejména tím, že zajistí :

respektování zařízení ve správě NTD group a.s.

před zahájením výkopových prací objednáte vytýčení polohy sítí a zařízení přímo na staveništi. Vytýčení provede na základě písemné objednávky náš pracovník - tel.: 603 862 229. Objednávku zaslat na e-mail: janak@ntd.cz

minimálně 15 dní předem

oznámení správci sítí o zahájení stavebních prací 15 dní předem

zajistí kdykoliv volný přístup k sítím a zařízení pracovníkům NTD group a.s

prokazatelně seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto zařízení, upozornění pracovníků na

možnou odchylku uložení vedení oproti dokumentaci

aby v okolí sítí a zařízení, tj. 1,5 m osově od vyznačené trasy vedení nepoužívali mechanizaci a nevhodné nástroje (kopat

pouze ručně) a dále dbali nejvyšší opatrnosti

nepřejíždění kabelové trasy těžkou mechanizací bez dočasného zpevnění terénu panely

aby na trase vedení nebyly vytvářeny složiště a skladiště materiálu bez našeho souhlasu, ani snižovat nebo zvyšovat vrstvu

zeminy nad kabelem

aby odkryté vedení a zařízení bylo řádně zabezpečeno proti poškození

aby v blízkosti kabelu menší jak 2 m nebyly prováděny stavby (znemožňující přístup ke kabelům) a nezhutňování povrchu

terénu

provedení křížení a souběhu se stávajícím vedením a zařízením dle platných norem a předpisů

v případě křížení stavba musí být uložena vždy pod stávajícím zařízením ve správě NTD group a.s., zhutnění zeminy pod

kabelem, uložení do pískového lože, při záhozu zakrytí výstražnou fólií

místa křížení a souběhu s vedením a zařízením ve správě NTD group a.s. musí být před zahrnutím zkontrolována a

prokazatelně správci NTD group a.s. (dozor objednejte na tel.č. 603 862 229) neprodleně ohlášení

poškození vedení a zařízení správě NTD group a.s.

ohlášení ukončení stavby správě NTD group a.s. a pozvání ke kolaudačnímu řízení

Další podmínky mohou být upřesněny při vytýčení.

Práce na zařízení v naší správě provedeme na objednávku. Tyto práce považujte za nezadatelnou zakázku

Toto vyjádření bylo vydáno na základě předložené dokumentace. V případě jakékoliv změny požadujeme předložení dokumentace k novému vyjádření.

Toto vyjádření platí pro vydání stavebního povolení.

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 1169, dne 1.1.1999.

ČSOB Ústí nad Labem 415181333/0300

TELEFON/ 603 255 962

EMAIL: josef.prusa@ntd.cz

IČO 25045776

DIČ CZ 25045776



NTD group a.s.

Jateční 32, 400 01 Ústí nad Labem

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci námi potvrzenou a pro rozsah na ní vyznačený a jeho platnost je 1 rok.

Příloha : K 12 Sociální péče - Mezní

Orientační zakres Meteostanice ul. Mezní

NTD group a.s.
Jateční 32
400 01 Ústí nad Labem

-16-

Josef Průša
sekce projekčně-inženýrská

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 1169, dne 1.1.1999.

ČSOB Ústí nad Labem 415181333/0300

TELEFON/ 603 255 962

EMAIL: josef.prusa@ntd.cz


IČO 25045776


DIČ CZ 25045776

VO 8 PR/02
NTD group a.s.
Jateční 32
400 01 Ústí nad Labem
-19-
19.1 2022



VO 8 PR/22
NTD group a.s.
Jateční 32
400.01 Ústí nad Labem
-19-
19.1 2022



[illegible]

ČÁST C



Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
IČ: 00081531

Město Ústí nad Labem

240104TEL

ADVISA

Hlavní výzval: **Yomali Baki**
 Zkoušený projekt: **Ing. Miroslav Větrovský**
 Technická kontrola: **Ing. Miloslav Němec**
 Hlavní inženýr projektu: **Ing. Tereza Šaoníková**

ANČE	Mezni ulice - rekonstrukce komunikace		ČÍSLO ZÁZNAY	20.07.24
	ČÍSLO PRŮCHY	NAZEV PRŮCHY	DATAUM	08.08.21
			REPOZIC	00
			SOUPRAHO	NAČE
			FORMAT	3 x A4
			UČETNO	1 10.000
	C-1	Situční výkres širších vztahů	DUR + DSP	

COURANTINOVY SYSTÉM S JISK. VÍŠKOVÝ SYSTÉM B03