

vaše značka: email ze dne 20. 10. 2023

naše značka: SVO-10-23-488
Č. j.: 44591/23/ptn/21/les
vyřizuje: Petr Maule
telefon: 475668028

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 44567430
Vyřizuje: Jakub Holý; M: +420 724 087 849;
E: holy@azconsult.cz

Stanovisko k PD na zařízení/sítě veřejného osvětlení ve správě majetku společnosti Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. pro účely umístění a realizaci stavby.

V zájmovém území stavby s názvem „**Na Schodech – oprava opěrné zdi**“ se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě majetku společnosti Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. Nedílnou součástí stanoviska je informativní zakres zařízení VO.

S navrhovanou stavbou v ochranném pásmu zařízení VO souhlasíme pouze za těchto podmínek:

1. **Před započítím zemních prací** bude provedeno řádné **vytyčení zařízení VO min. 5 pracovních dní předem** písemnou objednávkou elektronicky e-mailem nebo přes datovou schránku.
2. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu zařízení VO je nutno ověřit na náklady investora polohu podzemního vedení VO zajištěnou ručně kopanými sondami s následnou kontrolou přizvaného technika správce VO.
3. **Zahájení zemních prací** bude oznámeno min. **5 pracovních dní předem** elektronicky emailem, lze i telefonicky.
4. Před zahájením, při realizaci a po ukončení zemních prací bude provedena fotodokumentace zařízení VO dotčené stavbou a proveden zápis do stavebního deníku.
5. V případě obnažení podzemního vedení VO v délce větší než 3 m bude kabelové vedení vyvěšeno a zabezpečeno proti mechanickému poškození. **Stožáry** pro zařízení VO č. **UM00397-8** v blízkosti výkopů/stavby budou dostatečně chráněné před případným vyvrácením, sesunutím nebo mechanickým poškozením.
6. V místě křížení, případně v souběhu podzemního vedení VO je nutno dodržet platnou ČSN 73 6005. Před záhozem výkopu přizvat technika správce VO ke kontrole k následnému provedení zpětného uložení. **Ochranné pásmo kabelového vedení VO je 1 m.**
7. **Po celou dobu realizace stavby je nutné zachovat všechna zařízení VO v plné funkčnosti.**
8. Jakékoli přeložky nebo dočasné demontáže zařízení VO jsou možné pouze se souhlasem správce VO výhradně na náklady investora stavby.
9. **V případě jakéhokoliv poškození zařízení VO** vlivem realizované stavby je nutné uvést tato **zařízení bezodkladně do původního stavu se souhlasem správce VO na náklady investora stavby.**

Toto stanovisko platí 1 rok počínaje datem jeho vydání.

Vytyčení, kontrola: Jaroslav Kapras, T: 475668026, M: 724645958, E: sekretariat@dpmul.cz


Informace: Antonín Leskota, T: 475668029, M: 606427507, E: leskota@dpmul.cz

V Ústí nad Labem, dne 20. 10. 2023

Leskota Antonín, vedoucí stř. SVO


Přílohy: ZÁMĚR DOTČENÝ STAVBOU a INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO (2 listy)

ZÁMĚR DOTČENÝ STAVBOU



V Ústí nad Labem, dne 20. 10. 2023

INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO



V Ústí nad Labem, dne 20. 10. 2023