



Váš dopis zn.:

ze dne: 8. 9. 2023

Naše značka: SCVKZAD180460/ÚTPČUL/ŠD

Vyřizuje: Bc. Dominik Štěpka

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111, 601 267 267

Email: info@scvk.cz

Datum: 18. 9. 2023

M4 Road Design s. r. o.

Koželužská 2246/5

Praha – Libeň

180 00

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Název akce:	Novoveská – Rekonstrukce komunikace – PD – SO 201 – Opěrná zeď
Účel vyjádření:	Vyjádření k dokumentaci
Zájmové území:	Okres: Ústí nad Labem
	Obec: Ústí nad Labem
	Část obce, ulice, č. p.: Střekov, Novoveská
	Katastrální území, parcelní číslo: Střekov, p. p. č. 1180, 1184, 1147/1
Žadatel:	Tomáš Herman
Adresa, tel., e-mail:	tomas.herman@m4rd.cz , 602 560 184
Investor:	Statutární město Ústí nad Labem
Projektant:	M4 Road Design s. r. o.
Vlastník dotčené IS:	SVS
Platnost vyjádření:	Jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Předmětem předložené projektové dokumentace je rekonstrukce opěrné zdi. Jedná se o část/SO: SO 201 opěrná zeď z projektové dokumentace stavby: Novoveská – Rekonstrukce komunikace – PD.

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

- Vodovodní řad do DN 500



S obsahem předložené dokumentace
souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Při umístění souvisejících objektů s akcí „Novoveská – Rekonstrukce komunikace – PD – SO 201 – Opěrná zed“ **požadujeme dodržet ochranné pásmo vodohospodářského zařízení** dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
2. Při případném umístění těžké techniky požadujeme, aby toto zařízení bylo po dobu stavebních prací ochráněno železnými, nebo betonovými přejezdy.
3. Před zahájením prací požadujeme vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě. Provede na základě objednávky provoz kontakt – 840 111 111, 601 267 267.
4. Každé poškození sítě či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací Ústí nad Labem, tel: 601 267 267, 840 111 111. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
5. Požadujeme být přizváni ke každému dotyku s námi provozovaným vodohospodářským zařízením. Požadujeme s dostatečným předstihem provést písemně ohlášení zahájení prací.
6. Případná existence dalších vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci k existenci přípojek se obraćete na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě její části zřízených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
7. Investor akce prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět stavební práce s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.

V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový (dgn.) zákres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případně jakkoliv dále využívána.

Jakákoliv změna dokumentace musí být znovu předložena provozovateli k posouzení.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

277

Bc. Dominik Štěpka

referent technicko-provozní činnosti

Příloha: PD