



- LEGENDA:
- 1- PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ S VLEZEM 600x600 MM, 1KS
 - 2- CÍRKULAČNÍ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLO, P=0,57kW/230V, Q=7,0M3/HOD, H=10M V.S., 1KS
 - 3- LAMINÁTOVÝ PÍSKOVÝ FILTR Ø 500MM S 2x AUTOMATICKÝM PRACÍM VENTILEM, MAX. PRACOVNÍ TLAK 2,5 KG/CM2, MNOŽSTVÍ FILTRAČNÍ NÁPLNĚ-90KG, 1KS
 - 4- REGISTRAČNÍ VODOMĚR OSAZENÝ NA DOPOUŠTĚNÍ AKUMULAČNÍ JÍMKY, 1 KS
 - 5- NEREZOVÝ CHLADÍCÍ VÝMĚNÍK Ø 500 MM S CHLADÍCÍM ZAŘÍZENÍM PRO CHLAZENÍ VODY V OCHLAZOVACÍM BAZÉNKU, 1 KS (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY TECHNOLOGIE OCHLAZOVACÍHO BAZÉNKU)
 - 6- HLÍDÁNÍ HLADIN V AKUMULAČNÍ JÍMCE – TLAKOVÝ HLADINOMĚR ASEKO, 1 KS
 - 7- SOLENOIDNÍ VENTIL PRO DOPOUŠTĚNÍ VODY DO AKUMULAČNÍ JÍMKY DN25, 1 KS
 - 8- REGISTRAČNÍ PRŮTOKOMĚR DN40, 1 KS
 - 9- AUTOMATICKÁ DÁVKOVACÍ STANICE pH A CL S MĚŘENÍM pH A VOLNÉHO CHLÓRU, 1 KS
 - 10- KANYSTR TEKUTÉHO pH MÍNUS-35KG, 1 KS
 - 11- KANYSTR TEKUTÉHO CHLORNANU SODNÉHO-35KG, 1 KS
 - 12- TRANSFORMÁTOR LED OSVĚTLENÍ OCHLAZOVACÍHO BAZÉNKU, 1 KS

- POTRUBÍ:
- ODTOK ZE ŽLÁBKŮ DO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE, POTRUBÍ PVC DN100 LEPENÉ PN10
 - SÁNÍ Z BAZÉNKU, PVC PN10, DN40
 - SÁNÍ Z AKUMULAČNÍ JÍMKY, PVC PN10, DN50
 - BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD Z AKUMULAČNÍ JÍMKY, HT DN65
 - VÝTLAK NA FILTR, PVC PN10, DN40
 - VÝTLAK DO BAZÉNKU, PVC PN10, DN40
 - DOPOUŠTĚNÍ AKUMULAČNÍ JÍMKY PITNOU VODOU, PPR DN32
 - PŘÍVOD VODY DO AUTOMATICKÉHO VENTILU BESGO, PPR DN20

- POTRUBÍ HT DN65 – 4 M + 4x KOLENO 90°
- POTRUBÍ PVC DN50 – 6 M + 5x KOLENO 90° + 1x T-KUS
- POTRUBÍ PVC DN40 – 25 M + 40x KOLENO 90° + 10x T-KUS
- POTRUBÍ PPR DN32 – 4 M + 6x KOLENO 90° + 1x T-KUS
- POTRUBÍ PPR DN20 – 10 M + 8x KOLENO 90°, 1x REDUKCE 32/20, 1xVENTIL
- POTRUBÍ PVC DN100 – 5 M + 2x KOLENO 90°

NAVRHOVAL	Ing. Jiří Pour		 projektování a realizace staveb SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz GSM: 733 121 924 www.specta.cz
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda		
INVESTOR:		Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem	
AKCE:	AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM - WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem - Klíše		DATUM 10/2023
SOUBOR:	D.1-02.6 - Wellness a technologie ochlazovacího bazénu		Č. ZAKÁZKY S-23-016
NÁZEV VÝKRESU:	TECHNOLOGIE OCHLAZOVARCÍHO BAZÉNKU - S13		STUPEŇ PD ZSPD / DPS
			FORMÁT VÝKR. A3
		MĚŘITKO: 1:25	Č. PŘÍLOHY: D.1-02.1.6.3