

LEGENDA


- střešní krytina – vlnitý plech na bedněnř
- řlab podokapnř Rř 330 přlkruhový z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm
- svod kruhový DN 100 mm z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm
- systémová zřvětrná liřta z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm
- střešní okna VELUX 1140 x 1180 mm + systémové oplechování z titanzink. plechu tl. 0,7 mm


LEGENDA HROMOSVODU

- JT1 Jřmacř tyče + přřsluřenstvř
Jřmacř tyč 1,0m se zřvřtem
- PV Podpěry vedenř na střechy
Podpěra vedenř na plechovou krytinu
- PV1 Podpěra vedenř, na stěnu
- SU Svorky + přřsluřenstvř
Svorka univerzřlnř, FeZn, pro ř8–10mm – 1 řroub
- SP Svorka na okapový řlab
- ST Uzemřřovací svorka na potrubřř, nerez, ř26,9–165mm – 1 řroub
- ZT SZ Zřvřděčř tyče + přřsluřenstvř
Zřvřděčř tyč FeZn (SET) L 1500mm s přřpojovací a zkuřebnř svorkou
řřtek pro označení svodu (č.1–4), Al pro ř7–10 mm

Drřty, přsky a lana
Drřt ř8mm AlMgřř, dělk a role 148m, měkkř ke střčenř
Drřt ř10mm FeZn, Z350 (350g/m2)
Přsek 30x4mm FeZn, Z500 (500g/m2), dělk a role ca 52 m

Na objektu je navrřen neizolovaný hromosvod podle řSN EN 62305–1–4 ed.2.
Objekt je zařazen do třřdy LPS IV.
Uzemřřnř typy B je navrřeno zřkladovým zemničem.
V objektu je navrřena koordinovaná ochrana proti přřpětřř.



VYPRACOVAL: M. KUČABA	ZODP. PROJEKTANT: M. KUČABA	 <div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 56/1 DĚČÍN VI * tel. 412 535043</div>	
KRESLIL: M. KUČABA	VEDOUCř ARCHITEKT: ING.ARCH. V.STRÁNSKř		
KRAJ : řSTECKř	řBEC: DĚČřN	FORMřT:	2 x A4
INVESTOR: Z00 řřstř nad Labem přřpřřvk.org., Drřždřnská 454/23, 400 07 řřstř nad Labem		DATUM:	02/2024
NOVOSTAVBA PAVILONU PRO JELřNKY VEPřř V ZOO řřSTř NAD LABEM NA P.ř.1210/1, K. ř. KRřSNĚ BŘEZNO		řřEL:	DPS
		č. ZAK.:	1702–1/23
		č. KOPIE:	MĚřřTKO: 1:50
HROMOSVOD		č. VřKRESU:	D1.4 4