

PŘÍLOHA 1

VZDUCHOTECHNIKA

TABULKA ZAŘÍZENÍ - BILANCE ENERGIÍ

topný výkon klimatizačních jednotek je údajován při optimálních podmínkách tj. do 0oC

ZAŘÍZENÍ	POPIS	přívod	odvod	top. Výkon elektro	top. Výkon klima	chladicí výkon	příkon elektro celkový
		m3/h	m3/h	kW	kW	kW	kW
1	větrání kanceláří a kuchyněk	2800	2800	5	0	0	7,35
2	odvod vzduchu soc. zázemí	0	845	0	0	0	0,38
3	odvod vzduchu sklepy	0	160	0	0	0	0,061
4	klimatizace kanceláří	0	0	0	0	33,6	15,27
5	klimatizace serveru	0	0	0	0	3,6	1,12

celkový příkon elektro kW

24,181