



Napájecí napěťová soustava NN : AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz, TNC
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
a) ochrana za normálních podmínek (základní ochrana) dle PNE 330000-1,ed.6
polohou čl.3.2.2.1, zábranou čl.3.2.2.2, přepážkami nebo kryty čl.3.2.2.3
izolací živých částí čl.3.2.2.4
b) ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) dle PNE 330000-1,ed.6
izolací čl.3.3.2.1, doplňkovou izolací čl.3.3.2.2, pospojováním čl.3.3.2.3
automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji čl.3.3.2.5

SÍŤ: AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz, TNC
PROJEKTOVANÝ KABEL: AYKY-J 4x35mm²
TRASA: 6,5m celková
1,6m nová // 5m stávající
SKŘÍNĚ: SS200/NKEIP-C (R4716)

LEGENDA:

- hranice pozemků
- hranice zpevněných ploch
- budovy
- vstupy na pozemky
- SČVK vodovodní řad
- SČVK kanalizace
- ČETIN podzemní vedení
- GasNet plynovod NTL
- veřejné osvětlení
- VO
- ČEZ Distribuce kabelové vedení NN stávající
- ČEZ Distribuce kabelové vedení NN nové
- ČEZ Distribuce kabelové vedení NN rušené
- ČEZ Distr. demontáž rozvaděče
- ČEZ Distr. nový rozvaděč

PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	JIPAKU, s.r.o.	
Tomislav Rak	Tomislav Rak	Novosédlická 312, Pozorka 417 03 Dubí I	
INVESTOR:	ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín		FORMÁT: A4
MÍSTO STAVBY:	Ústí nad Labem	KRAJ: Ústecký	DATUM: 12/2024
NÁZEV STAVBY:	UL-Předmostí, vymístění R4716		STUPEŇ: DUR
VÝKRES:	koordináční situační výkres		KATASTR.ÚZEMÍ: Ústí nad Labem
			STAVBA: IZ-12-4002489
		MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: C.3.2