



FAPAL s.r.o.  
Stará Mostecká 250/2  
Litoměřice  
412 01 LITOMĚŘICE-MĚSTO



0000000102204991706

NAŠE ZNAČKA  
8120098260

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň / 2. 9. 2024

### Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120098260

Dobrý den,

vašemu požadavku o přeložku zařízení ze dne 26. 8. 2024, vyhovíme po splnění níže uvedených podmínek.

Adresa přeložky zařízení

**Předmostí 50/3, kat. území: Ústí nad Labem, parc. č.: 2879, 400 01 Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-ce,**

#### Přeložka bude provedena tímto způsobem:

stávající rozpojovací skříň R4716 umístěná na p.p.č.2879 bude demontována, kNN bude odkopán a zatažen do nové SS200 umístěné na hranici p.p.č.2879 a 2881/2 v k.ú. Ústí nad Labem podle přiložené situace žadatelem..Připojení ER není součástí přeložky.


Zmíněné úpravy může provést dle ustanovení § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném a účinném znění, pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. Při splnění zákonem určených podmínek (mj. na základě předložení rozhodnutí o odstranění stavby připojené na napěťové hladině nízkého napětí v zastavěném území) tyto náklady namísto žadatele ponese ČEZ Distribuce, a. s.

V příloze vám zasíláme návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení (dále jen „Smlouva“) ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Lukáš Herych, Guldenerova 19, 326 00, Plzeň. Obratem vám námi potvrzenou Smlouvu zašleme. Po uzavření Smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání příslušného povolení podle stavebního zákona. Následně bude upřesněna cena přeložky a uzavřena vlastní Smlouva o realizaci přeložky. Pokud se jedná o přeložku realizovanou na náklady žadatele, bude přeložka zařízení distribuční soustavy provedena po úhradě zálohy. Zbýlé náklady vyfakturujeme po realizaci přeložky.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí předběžný odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy hrazených žadatelem cca 66 000,00 Kč. Náklady na realizaci přeložky budou upřesněny v souladu s uzavřenou Smlouvou.

**Platnost stanoviska je do 4. 3. 2025**, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem



Miroslav Hajný  
Vedoucí oddělení Regionální péče  
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál ([www.cezdistribuce.cz/dip](http://www.cezdistribuce.cz/dip)) nebo v mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na [www.cezdistribuce.cz/cs/proud](http://www.cezdistribuce.cz/cs/proud)).