

Místnost č.:	Zasedací místnost rady		
Ridicí systém:	ne		
Nároky na profesi slaboproud			
Číslo	Koncový prvek	LAN	umístění
DP1	Datový projektor	zásuvka RJ45	na stěně
RA1	Rack AV techniky	1x dvojzásuvka RJ45	na stěně
RA1	Rack AV techniky	0	na stěně
EP1	Elektrické plátno	0	na stěně
PMS 1	Přípojně místo stůl	2x kabel s konektorem RJ45	Pod horní deskou stolu
PMS 2	Přípojně místo stůl	2x kabel s konektorem RJ45	Pod horní deskou stolu
Legenda tabulky nároků na profesi slaboproud: LAN počet nárokovanych Kabelů LAN			

Místnost č.: Zasedací místnost tajemníka

Řídicí systém: ne

Nároky na profesi silnoproud

Číslo	Koncový prvek	kabel	zакončení	umístění	Příkon [W]	Fáze	Jistič	Stykač
DP1	Datový projektor	CYKY 3Cx2,5	zásuvka 230VAC	na stěně	750	AV	D	ano
RA1	Rack AV techniky	CYKY 3Cx2,5	zásuvka 230VAC	na stěně	3000	AV	C	ano
RA1	Rack AV techniky	CYKY 3Cx2,5	zásuvka 230VAC	na stěně	1000	AV	C	
EP1	Elektrické plátno	CYKY 5Cx1,5	Kabel – délka 1,5m	na stěně	150	M	C	
PMS 1	Připojné místo stůl	CYKY 3Cx2,5	Kabel – délka 1,5m	Pod horní deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PMS 2	Připojné místo stůl	CYKY 3Cx2,5	Kabel – délka 1,5m	Pod horní deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	

Legenda tabulky nároků na profesi silnoproud:

kabel	typ kabelu nárokovaného přívodu
přes vypínač	udává zda je kabel přerušen vypínačem (resp. dvoutlačítkem apod.) pro spínání obvodu (např. na stěně)
tlačítko	udává zda je obvod ovládán přes tlačítko (resp. dvoutlačítko), které ovládá bezpotenciálové kontakty na jednotce v rozvaděči
zакončení	způsob zakončení kabelu na straně koncového prvku
umístění	umístění zakončení kabelu na straně koncového prvku
Příkon [W]	maximální trvalý příkon koncového prvku napojeného na přívod
Fáze	fáze přívodu (AV - AV technologie, S - světla, M - motory)
Jistič	vypínací charakteristika jističe