

AZ Consult, spol. s r.o.
Středisko inženýrské činnosti
Magdaléna Malá
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

Váš dopis/ze dne
7. 11. 2022

Naše značka

Vyřizuje
R. Zumr
478571118
rostislav.zumr@teta.eu

Místo
V Ústí nad Labem

Dne
14. 11. 2022

Ústí nad Labem – Propad chodníku v ulici Předmostí

Vyjádření ke stavebnímu řízení a realizaci stavby.

Ve vašem zájmovém území se nachází vedení v majetku a správě firmy TETA s.r.o.. Jedná se o trasu komunikačního vedení velmi vysoké důležitosti pro přenos kabelové televize, dat a komunikačních okruhů.

Podzemní komunikační vedení je obecně prospěšné zařízení, které je chráněno ochranným pásmem vymezeným dle § 102 Zákona o elektronických komunikacích.

Podmínky pro přípravu realizace stavby

Komunikační vedení se v současné době nachází nad stávající klenbou potoka. Toto vedení bude nutné přeložit mimo stavební jámu za navrženou pažici stěny. Před zahájením prací na stavbě "Ústí nad Labem – Propad chodníku v ulici Předmostí" je nutno vypracovat dokumentaci, která bude stanovovat postup prací. Práce na překládce je nutno koordinovat se všemi správci inženýrských sítí.

V rámci zpracování dokumentace je nutno přihlídnout k tomu, že se v předmětné trase nalézají mnohovláknové optické kabely. S ohledem na finanční stránku, by bylo vhodné řešit stavbu dočasným přenesením vedení mimo prostor prací, bez přerušení optických kabelů. Pokud to dovolí prostorové podmínky, s ohledem na ostatní inženýrské sítě, bylo by možné finální uložení vedení řešit uložení mimo prostor nad potokem, při zachování stejné délky trasy.

Návrh dokumentace požadujeme předložit k připomínkám a schválení.

Překládku kabelu, či jakoukoliv manipulaci s vedením TETA, bude na základě objednávky investora stavby dodavatelsky zajišťovat firma TETA s.r.o. vlastní montážní složkou. Společnost TETA požaduje zajišťovat minimálně vlastní vyzvednutí a přenesení HDPE trubek, kontrolu a vrácení do finálního stavu uložení. Tyto práce musí být objednány minimálně 1 měsíc před termínem požadavku uvolnění staveniště. Práce na manipulaci s vedením nelze realizovat při teplotách pod 5° Celsia.

Provizorně umístěné vedení je nutno zajistit po dobu stavby před poškozením třetí stranou a UV zářením.

Po realizaci překládky je nutno provést geodetické zaměření nového průběhu kabelové trasy.

V případě přiblížení se k ochrannému pásmu komunikačního vedení je nutno dále respektovat následující podmínky:

- Zahájení prací je nutné min. 10 pracovních dní předem prokazatelně oznámit společnosti TETA s.r.o..
- Před zahájením zemních prací, je nutno objednat u spol. TETA s.r.o. vytýčení polohy vedení přímo v terénu (tel. 605200035, 605200027).
- Prokazatelně seznámit (např. prostřednictvím stavebního deníku) pracovníky provádějící stavbu s polohou vedení komunikační sítě společnosti TETA s.r.o..
- Práce prováděné blíže než 1 m od vytyčené trasy provádět zásadně ručně bez použití jakýchkoliv mechanismů a nevhodných nástrojů.
- V případě odkrytí podzemního komunikačního zařízení, je nutno toto zabezpečit proti poškození. S komunikačním zařízením je bez souhlasu zástupce spol. TETA s.r.o. zakázáno jakkoli manipulovat.
- Vedení TETA s.r.o. je zakázáno mimo stávající vozovku přejíždět vozidly nebo mechanismy. Toto je možné pouze po provedení dodatečné mechanické ochrany.
- Místo dotčení (odkrytí) vedení, musí být před jeho záhozem odsouhlaseno zástupcem společnosti TETA s.r.o. a o tomto odsouhlasení bude proveden písemný zápis. Bez provedení této kontroly, nesouhlasíme s provedením záhozu. Následně požadujeme vedení zapiskovat a označit nadložnou výstražnou fólií oranžové barvy.
- V případě poškození vedení komunikační sítě (včetně rezervních trubek HDPE), bude toto neprodleně prokazatelně oznámeno společnosti TETA s.r.o..
- V případě terénních úprav, které by měly vliv na vrstvu krytí nad kabelovým vedením, je nutno konkrétní případy projednat a realizovat pouze po předchozím souhlasu společnosti TETA s.r.o..

- j) V případě vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu vedení je nutno konkrétní případy projednat a realizovat pouze po předchozím souhlasu společnosti TETA s.r.o..
- k) V případě zřizování staveb (skládek materiálu), které by znemožňovaly, nebo znesnadňovaly přístup k podzemnímu komunikačnímu vedení, je nutno konkrétní případy projednat a realizovat pouze po předchozím souhlasu společnosti TETA s.r.o..
- l) Při křížení a souběhu s komunikační trasou vedení v našem majetku požadujeme dodržet doporučení ČSN 73 6005.

Upozornění – při práci v blízkosti komunikačního vedení je nutno dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení.

Platnost vyjádření končí 14. 11. 2024.

S pozdravem za společnost TETA s.r.o.

Příloha:

- zakres stávající trasy komunikačního vedení TETA s.r.o.

