



LEGENDA

STOŽÁRY KUŽELOVITÉ,OSMIHRANNÉ, BEZPATIC, např. TELSTAR 10/89,H=10m NAD ZEMÍ, hc=11,5m, d1=222, d2=89mm 8ks
VÝLOŽNÍK KOLMÝ L=2,5m, např. UD1/89–2500. 8ks
SVÍTIDLO z VÝPOČTU, BARVA SVĚTLA 2700K, SVĚTELNÝ TOK POUZE DOLŮ PRE5M689_194AM5 PRELED 2G *9000lm 8ks
72W IP66 2700K ZHAGA+tř.II, NÁKLON SVÍTIDEL +15°

Soustavy napětí:

V rozvodu 3f+PEN,50Hz,230/400V, TN–C

ve svítlidle 1f+N+PE,50Hz,230V, TN–S

Ochrana před úrazem el.proudem :

živých částí izolací,kryty,přepážkami
neživých částí pospojováním, samočinným
odpojením od zdroje při poruše.

Ochrana před účinky blesku a přepětím

uzemněním stožárů společným vodičem
pospojování
Rz<10Ω.

KABEL VO CYKY 4Bx16 v CHRÁNIČCE d50/41 ULOŽENÝ
VE VÝKOPU, KRYTÍ MIMO JÍZDNÍ TRASY, PO OBVODU
PARKOVIŠTĚ 70cm.

V SOUBĚHU V ROSTLÉ ZEMI UZEMNĚNÍ FeZn d10

Odpov. proj:	Ing. Brabec	AZCONSULT® spol. s r. o. Klířská 12, 400 01 Ústí n/L Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 Email: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001
Vypracoval:	Ing. Brabec	
Kontroloval:	ing.Martin David	
Kraj:	Ústecký Místo: Ústí n/L	
Objednatel:	Město Ústí nad Labem	
Akce:	Ústí n/L – Střekov odstavná plocha v prostorách bývalého fotbalového hřiště	Zn.souboru: SO 401
Objekt:	SO 401–VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SITUACE	Stup. DPS Formát: 2A4
		č.z. 23/393 č.paré :
		Datum: 11/2024
		Měřítko: 1:500 č.přílohy: D2.2

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol.s.r.o.

AZ CONSULT, spol. s r.o.

23/393

Číslo zakázky.....

Výrobek uvolněn k použití

15.11.2024

Datum.....