



HZSUX00BP68P



Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Územní odbor Ústí nad Labem

Masarykova 342/380, 400 10 Ústí nad Labem



Č. j.: HSUL- 4084-3/ÚL-2024

Vyřizuje za PO: por. Ing. Tomáš Petr
Tel.: 950 431 282
E-mail: tomas.petr@hzscr.cz

Adresát:

**Kulturní středisko města Ústí nad Labem,
příspěvková organizace**
Velká Hradební 33
400 01 Ústí nad Labem

Vyřizuje za OOB: kpt. Mgr. Václav Groulík
Tel.: 950 431 267
E-mail: vaclav.groulik@hzscr.cz

Datum: 2. 9. 2024

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Kelímkové centrum kulturního střediska města Ústí nad Labem

Místo stavby:

Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem
k. ú.: Ústí nad Labem, parc. č. 2148/1

Stavebník:

Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČO 00673803
Velká Hradební 619/33, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
vypracoval: Ing. arch. Josef Kvaš, ČKA 01688
datum: červenec 2024

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS ULK“) obdržel dne 7. 8. 2024 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS ULK k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

HZS ULK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 9 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany

obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie III na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: kulturní dům,
- zastavěná plocha budovy:..... m²,
- počet nadzemních podlaží:4,
- počet osob navržených v budově:..... 1560,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob:..... 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb:.....druhá třída využití.
- výška stavby:..... 10,3 m,
- počet podzemních podlaží:..... 1,
- počet ubytovaných osob v budově: 0,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Dílčí stanovisko na úseku požární ochrany

HZS ULK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS ULK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS ULK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení:**
 - název: Kelímkové centrum kulturního střediska města Ústí nad Labem
 - vypracoval: Ing. Miroslav Kubík, ČKAIT 0400268
 - datum: červenec 2024

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS ULK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí stanovisko na úseku ochrany obyvatelstva

HZS ULK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru a podle

ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném záchranném systému“) posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS ULK podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění

HZS ULK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Průvodní a souhrnná technická zpráva předložené dokumentace,
- vnější havarijní plán.

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů lze konstatovat, že stavbou nejsou ohroženy chráněné zájmy ochrany obyvatelstva z pohledu § 2 písm. e) zákona o integrovaném záchranném systému a posouzená projektová dokumentace je zpracována v souladu s § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Současně upozorňujeme,

- že se stavba nachází v zóně havarijního plánování areálu SPOLCHEMIE.

Závěr

HZS ULK na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

plk. Ing. Jiří Vlček
rada
ředitel Územního odboru Ústí nad Labem
HZS Ústeckého kraje

v z. mjr. Mgr. Miloš Hanuš
vrchní komisař
velitel stanice Ústí nad Labem
HZS Ústeckého kraje

podepsáno elektronicky