

Váš dopis zn.: --
Ze dne: 03.11.2022
Naše zn.: POH/56490/2022-2/032100

Vyřizuje: Ing. Karolina Vrtílková
Tel.: 474 636 223
Mobil:
E-mail: vtilkova@poh.cz

AZ Consult, spol. s r.o.
Magdaléna Malá
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem

z9vp5js

Datum: 14.11.2022

Ústí nad Labem – propad chodníku v ulici Předmostí - rekonstrukce krytého profilu

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené stavbě ze dne 3. listopadu 2022, kterou jsme obdrželi elektronicky, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Ohře (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Ohře (PpZPR)

Záměr se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem.

III. Stanovisko správce povodí

S realizací stavby souhlasíme za předpokladu, že bude stavba koordinována tak, aby byla doba odklonění Stříbrnického potoka do stoky Y omezena na minimum.

Souřadnice stavby (orientačně) v souřadnicovém systému S-JTSK jsou X = 976 189, Y = 760 415.

IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik

Bez připomínek.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je stavba Ústí nad Labem – Propad chodníku v ulici Předmostí. Jedná se o rekonstrukci stávající kamenné klenby, která je umístěna na zakrytém úseku Stříbrnického potoka (IDVT 10110877) ve správě Města Ústí nad Labem. Rekonstrukce proběhne ve stávající trase zakrytého vodního toku ve stávající šířce a hloubce. Stavba se nachází cca 100 m před zaústěním vodního toku do Labe. Stávající nestabilní kamenná klenba bude nahrazena ŽB rámovým propustkem v délce 21,0 m, v podélném sklonu 2,5 % (profil 1,9 x 1,9 m, délka dílců 0,5 - 1,5 m). Do stávající klenby jsou napojena odlehčovací potrubí z kanalizací (SČVK, a.s.) DN 800 a DN 1000. V místě jejich napojení bude proveden dílec rámového propustku (1,9 x 1,9 m) v délce 5,0 m, do kterého bude odlehčení kanalizací napojeno. Stavba bude prováděna v méně vodném období. Převod vody po dobu stavby bude proveden odkloněním Stříbrnického potoka do stoky „Y“ (SČVK, a.s.). Stoka Y je napojena na ČOV Neštěmice ($Q_a = 5,5$ l/s). Se společností SČVK, a.s. projednáno. Stavbou bude dotčen pouze pozemek p. č. 4252/1 v k. ú. Ústí nad Labem. Investorem stavby je Statutární město Ústí nad Labem.

HGR: 4612. ČHP: 1-14-02-0010-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0940 - Labe od toku Bílina po Jílovský potok.

Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

POh, s. p., provoz Teplice
241 7500 -760415, -976189



Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 216613881668506649297



Datum vystavení: 15. 11. 2022

Konverze nejpozději: 15. 12. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1105110010

Předmět: Ústí nad Labem – Propad chodníku v ulici Předmostí - rekonstrukce krytého profilu

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 15. 11. 2022 v 11:03:42

Příloha: AP_56490_DS-kryt.pdf

Odesílatel: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov, CZ

ID schránky: 7ptt8gm

Typ schránky: Právnícká osoba

Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Adresát: AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, 40001 Ústí nad Labem, CZ


ID schránky: z9vp5js

Typ schránky: Právnícká osoba



Datová schránka: z9vp5js, AZ Consult, spol. s r.o.

Uživatel: Martina Štrosová



Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Ústí nad Labem – Propad chodníku v ulici Předmostí - rekonstrukce krytého profilu**ID zprávy:** 1105110010**Typ zprávy:** Přijatá PDZ**Stav zprávy:** Doručená**Datum a čas:** 15. 11. 2022 v 11:03:42**Odesílatel:** Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov, CZ**ID schránky:** 7ptt8gm**Typ schránky:** Právnícká osoba**Odesílající osoba:** Oprávněná osoba**Zmocnění:** 0/0 Sb. § - odst. - písm. -**Naše čís. jednací:** POH/56490/2022-2**Naše spisová zn.:** Nežadáno**Vaše čís. jednací:** Nežadáno**Vaše spisová zn.:** Nežadáno**K rukám:** Nežadáno**Do vlastních rukou:** Ne

Přílohy:

AP_56490_DS-kryt.pdf (191,76 kB)

Události zprávy:

15. 11. 2022 v 11:02:22 EV0: Datová zpráva byla podána.**15. 11. 2022 v 11:02:23** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce.**15. 11. 2022 v 11:03:42** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí není dotčeno.