NÁVRHOVÁL:	Ing. Vlastimil Lauše		
SCHVÁLIL:	Ing. Martin Gazda		
MĚŘÍTKO:	Městské služby, ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem		
	AREÁL KLŠ, ÚSTÍ NAD LABEM – WELLNESS a FITNESS U Kopolisit 575/11, 40001 Ústí nad Labem – Klíše		
	D.1.4 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů		
	SVĚTELNÁ INSTALACE PŮDORYS		
	1:75	D.1.4.4	

SPECTA

projektování a realizace staveb

SPECTA A.S., Na Příkopě 857/11, 405 01 Děčín IX
tel: 315 253 000, 602 729 000

ZPRACOVAL:	Ing. Jaroslav Zacpal	05/2022	
ČÍSLO ZAKÁZKY:	03/22		
STUPEŇ PD:	DPS		
FORMÁT VÝKR.:	A2		

email: jaroslav.zacpal@specta.cz
GSM: 723 121 634

-BĚHEM MONTÁŽE MUSÍ BÝT DODRŽENY JEDNOTLIVÉ TYPY VEDENÍ.
(tzn. kabely slaboproudé, ovládací a kabely měření a regulace).
-DODRŽET PŘEDEPSANÉ OHYBOVÉ POLOMĚRY KABELŮ.
-VŠECHNY KABELY MUSÍ BÝT OZNAČENY NA OBOU KONCÍCH.
-PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE SI PROVĚŘTE SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ.
-VEŠKERÉ ZMĚNY PROVÁDĚNÉ OPROTI PROJEKTU MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM.
-PŘI MONTÁŽI DODRŽUJTE ČSN 33 2000-5-52 ed.2 A BUDOU DODRŽENY MIN. ČSN 73 0848 A ČSN 33 2000-4-41.

SITUACE

VZT
VZT
VZT
VZT
R2
R2
2.3/J/3
2.3/J/3
2.02/S
2.3/H/1B
2.3/H/1A
2.3/H/1B
2.3/H/1A
2.3/H/1B
2.3/H/1A