

AFRY CZ s.r.o.

Hrušovská 2678/20  
702 00 OstravaVaše žádost ze dne, značka:  
28.04.2022Naše značka:  
006220042Vyřizuje:  
Hana Cinkaničovádne:  
27.05.2022**Věc: Ústí nad Labem - ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti - PD****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: k. ú. Ústí nad Labem [774871], Přestavba stávající křižovatky Bělehradská x Na Spojce x Malátova na světelně řízenou včetně nezbytných stavebních úprav a zřízení chodeckého světelně signalizačního zařízení na přechodu pro chodce u křižovatky Bělehradská x Pod Školou.

Stavebník: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Projektant: AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Č. zakázky: 2021/0039

Datum: 03/2022

Předmětem předložené dokumentace je vytvoření uceleného koordinovaného tahu na silnici I/30 (ul. Sociální péče) v Ústí nad Labem v úseku Krušnohorská – Mezní – vjezd do nemocnice – Na Kabátě. Cílem dokumentace je zvýšení bezpečnosti chodců při zachování kapacitního průjezdu vozidel po silnici I. třídy. Součástí dokumentace je návrh stavebních úprav, světelné signalizace, přeložky trakčního vedení i dopravního značení. Stávající i nově zřízené SSZ budou vybaveny technologií umožňující preferenci vozidel VHD, IZS i detekci jízdy na červenou. Stavba se dělí na stavební objekty: SO 101 Křižovatka Sociální péče x Krušnohorská, SO 102 Přechod pro chodce u zastávek MHD „Sociální péče“, SO 103 Křižovatka Sociální péče x Mezní x stanoviště ZZS, SO 104 Křižovatka Sociální péče x vjezd do areálu Masarykovy nemocnice a přechod pro chodce u ČSPH a SO 105 Přechod pro chodce u zastávek MHD „Bukov, sanatorium“.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ustanovení § 2 odst. 2.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

**Závěr:** Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

**Příloha:** Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

S pozdravem

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK  
ODBOŘNÝ KONZULTANT

**Hana Cinkaničová, odborný konzultant**

Adr. střediska: Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín IV.

Adr. doručovací: Lipová 245, 407 01 Jílové u Děčína

737 609 815, hana@cinkanicova.cz