


LEGENDA :

- SZ Svorčka zkušební
- DU Dchranný úhelník
- ZZ Základový zemič
- SD Svorčka okapová
- SS Svorčka spojovací
- Jímač Hromosvodový jímač
- 1 Dznačovací štítek hromosvodového svodu

K jímacímu vedení hromosvodu budou připojeny veškeré kovové předně ty osazené na střeše.

Provedení hromosvodu bude provedeno dle dle ČSN EN 623005 a uzemnění dle ČSN 33 20 00 – 5 – 54.

Odbočka jímacího vedení



PROJEKTANT : ING.VLASTIMIL KRIŽAN		ING.VLASTIMIL KRIŽAN	
INVESTOR : Město Ústí nad Labem		STRAŽKY 21	
MĚSTSKÝ ÚŘAD : Ústí nad Labem		403 40 ÚSTÍ NAD LABEM	
KRAJ : ÚSTECKÝ		TEL: 603 709 577	
AKCE :		FORMAT:	
REKONSTRUKCE STŘECHY FZŠ		DATUM : 04/2024	
ČESKÉ MLÁDEŽE 230/2, ÚSTÍ NAD LABEM		STUPEŇ: DSP	
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 43/2024	
OBSAH :		MĚŘÍTKO:	
HROMOSVOD – ŘEDITELSKÁ VILA – N.S.		1 : 100	
		ČÍSLO VÝKRESU: E-02.1	