

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
CÚ 03/2024			
Akce:	DS Ústí nad Labem-PD evakuační výtahy	Z. č.:	71/2024
Projekt:	DSP a DPS, Bukov	A. č.:	D1.4.4 Elektroinstalace
Investor:	Stat. město Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem	Smlouva:	Specifikace, rozpočet T-03,T-04
Zpracovatel:	ing. Poruba		

Základní náklady
Dodávka
Doprava 0,50%, Přesun 0,50%
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
PPV 0,50% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav. dokumentace 0,50% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,50% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,50% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 0,50% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,50% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost
Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 0%
Základ a hodnota DPH 0%
Náklady celkem bez DPH
Roční nárůst cen 0,00%
Roční nárůst cen 0,00%

Datum:	16.11.2024
Vypracoval:	Projekce elektro
Kontroloval:	ing. Poruba

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže - začátek		
Výtah A Rozvaděč RVx, dozbrojení - začátek		
Elektroinstalace výtahu A, osvětlení nástupišť, data- začátek		
Výtah B Rozvaděč RVx, dozbrojení - začátek		
Elektroinstalace výtahu B, osvětlení nástupišť, data- začátek		
Výtah C Rozvaděč RVx, dozbrojení - začátek		
Elektroinstalace výtahu C, osvětlení nástupišť, data- začátek		

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže - začátek								
Výtah A Rozvaděč RVx, dozbrojení - začátek								
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
Demontáž stávajícího vývodu-rezervy	hod.	1,00						
Uprava stavajícího rozvaděce	hod	1,00						
Vyhledání připojovacího místa	hod	2,00						
Napojení na stavající zařízení	hod	1,00						
Zabezpečení pracoviště	hod	1,00						
Spolupráce s investorem - vypínání rozvaděčů, koordinace	hod.	1,00						
RSA 6 A Řadová svorka barevná	ks	4,00						
<i>JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"</i>								
16B-3 -16A	ks	1,00						
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)</i>								
H07V-K1X6OR 6 mm ² , pevně	m	18,00						
Kabel nehořlavý typ 1-CXKH-R-J 5Cx4mm ² , 60 min.	m	18,00						
<i>SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI</i>								
3x16A,500V,IP65	ks	1,00						
<i>UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZÁVIT Pg</i>								
Pg16-21	ks	1,00						
Pg10	ks	1,00						
Vodivé propoje rozvaděče RVx	sada	1,00						
Popisky, štítky, označení	sada	1,00						
Skutečný stav rozvaděče RVx vývod pro výtah - elektro	sada	1,00						
Výtah A Rozvaděč RVx dozbrojení- celkem								
Elektroinstalace výtahu A, osvětlení nástupiště, data- začátek								
Zabezpečení pracoviště	hod	4,00						
Spolupráce s investorem - zpřístupnění pracoviště, koordinace	hod.	4,00						
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>								
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	50,00						
<i>KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ</i>								
SYKFY 2x2x0.5 , pevně	m	10,00						
Kabel datový UTP cat 6e, připojení, ukončení	m	20,00						
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>								
do 2,5 mm ²	ks	70,00						
<i>KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, VČ. SVORKOVNICE</i>								

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
do 10 mm ²	ks	5,00						
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ								
LHD18x18 hranatá	m	20,00						
Hmoždiny, vruty	ks	20,00						
Vitání děr 8mm do zdiva cihelného	ks	20,00						
TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST								
1416E d 16 mm, pevně	m	6,00						
EI 30 Kabel. přepážka	m ²	0,50						
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU								
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
Stena do 150mm	ks	10,00						
Stena do 300mm	ks	4,00						
VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
Sire 30 mm	m	10,00						
VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU								
Z TVARNIC - HLOUBKA 50mm								
Sire 30 mm	m	20,00						
OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU								
Sire do 150 mm	m ²	5,00						
HRUBA VYPLN RYH MALTOU								
Jakekoliv sire	m ²	5,00						
LESENÍ LEHKE PRACOVNI O VYSCE								
LESENOVE PODLAHY								
Do 1.9 m	m ²	5,00						
KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ								
8110 117x117x42	ks	4,00						
Svorka násobná do 2,5mm ² , 3x-5x	ks	20,00						
Svítilno LED do 15W, IP20, 3000K, kruhové, nástěnné	ks	5,00						
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH, PŘÍSTROJÍCH								
Do 2,5 mm ²	ks	30,00						
CISTENÍ BUDOV prostor ZAMETANIM								
úklid po montážních pracech elektro	m ²	40,00						
HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY								
Zkusební provoz	hod	2,00						
Zaucení obsluhy	hod	2,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montaz jinde nespecifikovaná	hod	8,00						
Skutečný stav PD - elektro	sada	1,00						
<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE ČSN 33 2000-6 ed.2</i>								
Spoluprce s reviz.technikem	hod	6,00						
Revizni technik	hod	10,00						
Elektroinstalace výtahu A, osvětlení nástupišť, data - celkem								
Výtah B Rozvaděč RVx, dozbrojení - začátek								
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
Demontáž stávajícího vývodu-rezervy	hod.	1,00						
Uprava stavajícího rozvadece	hod	1,00						
Vyhledani pripojovacího místa	hod	2,00						
Napojeni na stavající zařízení	hod	1,00						
Zabezpeceni pracoviste	hod	1,00						
Spoluprce s investorem - vypínání rozvaděčů, koordinace	hod.	1,00						
RSA 6 A Řadová svorka barevná	ks	4,00						
<i>JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"</i>								
16B-3 -16A	ks	1,00						
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)</i>								
H07V-K1X6OR 6 mm2 , pevně	m	18,00						
Kabel nehořlavý typ 1-CXKH-R-J 5Cx4mm2, 60 min.	m	18,00						
<i>SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI</i>								
3x16A,500V,IP65	ks	1,00						
<i>UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZÁVIT Pg</i>								
Pg16-21	ks	1,00						
Pg10	ks	1,00						
Vodivé propoje rozvaděče RVx	sada	1,00						
Popisky, štítky, označení	sada	1,00						
Skutečný stav rozvaděče RVx vývod pro výtah - elektro	sada	1,00						
Výtah B Rozvaděč RVx dozbrojení- celkem								
Elektroinstalace výtahu B, osvětlení nástupišť, data- začátek								
Zabezpeceni pracoviste	hod	4,00						
Spoluprce s investorem - zpřístupnění pracoviště, koordinace	hod.	4,00						
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>								
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	50,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ								
SYKFY 2x2x0.5 , pevně	m	10,00						
Kabel datový UTP cat 6e, připojení, ukončení	m	20,00						
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>								
do 2,5 mm ²	ks	70,00						
KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, VČ. SVORKOVNICE								
do 10 mm ²	ks	5,00						
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ								
LHD18x18 hranatá	m	20,00						
Hmoždiny, vruty	ks	20,00						
Vitání děr 8mm do zdiva cihelného	ks	20,00						
TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST								
1416E d 16 mm, pevně	m	6,00						
EI 30 Kabel. přepážka	m ²	0,50						
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU								
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
Stena do 150mm	ks	10,00						
Stena do 300mm	ks	4,00						
VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
Sire 30 mm	m	10,00						
VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU								
Z TVARNIC - HLOUBKA 50mm								
Sire 30 mm	m	20,00						
OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU								
Sire do 150 mm	m ²	5,00						
HRUBA VYPLN RYH MALTOU								
Jakekoliv sire	m ²	5,00						
LESENÍ LEHKE PRACOVNI O VYSCE								
LESENOVE PODLAHY								
Do 1.9 m	m ²	5,00						
KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ								
8110 117x117x42	ks	4,00						
Svorka násobná do 2,5mm ² , 3x-5x	ks	20,00						
Svítilno LED do 15W, IP20, 3000K, kruhové, nástěnné	ks	5,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH, PŘÍSTROJÍCH								
Do 2,5 mm2	ks	30,00						
CISTENI BUDOV prostor ZAMETANIM								
úklid po montážních pracech elektro	m2	40,00						
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Zkusebni provoz	hod	2,00						
Zauceni obsluhy	hod	2,00						
Montaz jinde nespecifikovaná	hod	8,00						
Skutečný stav PD - elektro	sada	1,00						
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK								
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2								
Spoluprace s reviz.technikem	hod	6,00						
Revizni technik	hod	10,00						
Elektroinstalace výtahu B, osvětlení nástupišť, data - celkem								
Výtah C Rozvaděč RVx, dozbrojení - začátek								
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Demontáž stávajícího vývodu-rezervy	hod.	1,00						
Uprava stavajiciho rozvadece	hod	1,00						
Vyhledani pripojovacho mista	hod	2,00						
Napojeni na stavajici zarizeni	hod	1,00						
Zabezpeceni pracoviste	hod	1,00						
Spolupráce s investorem - vypínání rozvaděčů, koordinace	hod.	1,00						
RSA 6 A Řadová svorka barevná	ks	4,00						
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"								
16B-3 -16A	ks	1,00						
VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ (CY)								
H07V-K1X6OR 6 mm2 , pevně	m	18,00						
Kabel nehořlavý typ 1-CXKH-R-J 5Cx4mm2, 60 min.	m	18,00						
SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI								
3x16A,500V,IP65	ks	1,00						
UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZÁVIT Pg								
Pg16-21	ks	1,00						
Pg10	ks	1,00						
Vodivé propoje rozvaděče RVx	sada	1,00						
Popisky, štítky, označení	sada	1,00						
Skutečný stav rozvaděče RVx vývod pro výtah - elektro	sada	1,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Výtah C Rozvaděč RVx dozbrojení- celkem								
Elektroinstalace výtahu C, osvětlení nástupišť, data-začátek								
Zabezpečení pracoviště	hod	4,00						
Spolupráce s investorem - zpřístupnění pracoviště, koordinace	hod.	4,00						
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	50,00						
KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ								
SYKFY 2x2x0.5 , pevně	m	10,00						
Kabel datový UTP cat 6e, připojení, ukončení	m	20,00						
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>								
do 2,5 mm2	ks	70,00						
KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, VČ. SVORKOVNICE								
do 10 mm2	ks	5,00						
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ								
LHD18x18 hranatá	m	20,00						
Hmoždiny, vruty	ks	20,00						
Vitání děr 8mm do zdiva cihelného	ks	20,00						
TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST								
1416E d 16 mm, pevně	m	6,00						
EI 30 Kabel. přepážka	m2	0,50						
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU								
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
Stena do 150mm	ks	10,00						
Stena do 300mm	ks	4,00						
VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
Síre 30 mm	m	10,00						
VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU								
Z TVARNIC - HLOUBKA 50mm								
Síre 30 mm	m	20,00						
OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU								
Síre do 150 mm	m2	5,00						
HRUBA VYPLN RYH MALTOU								
Jakekoliv síre	m2	5,00						
LESENÍ LEHKE PRACOVNÍ O VYSCE								

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
LESENOVE PODLAHY								
Do 1.9 m	m2	5,00						
KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ								
8110 117x117x42	ks	4,00						
Svorka násobná do 2,5mm2, 3x-5x	ks	20,00						
Svítidlo LED do 15W, IP20, 3000K, kruhové, nástěnné	ks	5,00						
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH, PŘÍSTROJÍCH								
Do 2,5 mm2	ks	30,00						
CISTENÍ BUDOV prostor ZAMETANÍM								
úklid po montážních pracech elektro	m2	40,00						
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Zkusební provoz	hod	2,00						
Zaucení obsluhy	hod	2,00						
Montaz jinde nespecifikovaná	hod	8,00						
Skutečný stav PD - elektro	sada	1,00						
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2								
Spoluprace s reviz.technikem	hod	6,00						
Revizni technik	hod	10,00						
Elektroinstalace výtahu C, osvětlení nástupišť, data - celkem								
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem								