

Akce: DS Ústí nad Labem-PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov
Investor: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00, Ústí nad Labem

Investor: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00, Ústí nad Labem

[illegible]

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V SOULADU S VYHLÁŠKOU 499/2006
Sb. A S VYHLÁŠKOU
503/2006 Sb. PRO ÚČELY STAVEBNÍHO A ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ.
TENTO STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI
PROVÁDĚCÍ.

Nově instalované vodivé hmoty uzemnit vodičem CY 6–10mm² do ekvipotenciální svorkovnice.
Ekipotenciální svorkovnici uzemnit na zemnicí soustavu objektu vodičem CY 16mm² zelenožlutý.
Prostupy stavebními hmotami musí jednotlivými prostory nutno koordinovat s profesí stavební, popř. je provést šetrné vtírání, vybourání.
Poznámka – prostupy datové kabeláže musí jednotlivými požárními úseky obsahovat protipožární certifikovanou hmotou s definovanou požární odolností.
Důsledně prostorově, popř. stěnicími přepážkami oddělit silnoproudou a slaboproudou kabeláž od sebe!

Stupeň dokumentace: DPS

TYP PROVEDENÍ: Stávající oceloplechový rozvaděč části objektu
 KRYTÍ: IP30 / IP20, třída ochrany I.
 ROZMĚRY: 750mm x 600mm x 250 mm
 DĚLENÍ: Bez dělení, jednodveřový
 NÁTER: oceloplechový RAL (9016)
 OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
 PŘÍVOD (Y): SHORA
 VÝVODY: NAHORU

POZNÁMKA:
Při křížení přípojek dodržet odstupové vzdálenosti dle normy ČSN 738008,
před začátkem stavebních prací nutné vytyčení pozemních sítí dle vyjádření správce sítí
po vytyčení upřesnění poloha stávajícího pozemního vedení vody a plynovodu,
při provádění přípojek postupovat dle podmínek vyjádření správce sítí.

PŘED ZAČÁTKEM ZEMNÍCH PRACÍ V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ NUTNO ZAJISTIT
VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ DLE PODMÍNEK SPRÁVCŮ SÍTÍ

Tato dokumentace byla zpracována na základě podkladů poskytnutých správcí sítí, investorem a projektantem část stavební.

Tento výkres svou podrobností a přesností odpovídá potřebám profese elektro. Pro přesné odměřování je určena katastrální mapa dotčeného území a dokumentace část stavební

Dok. část D.1.4.4 elektroinstalace

LIST C.: LISTU:	1. 1x44	Rozvaděč RVx – přehledové schéma dozbrojení			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
Měřitko ----- Ing. Pavel Poruba IČ: 46574450	OBJ.C.,PJ: DPS Bukov PROVEDL: ing. Poruba	ZAK.CÍSLO: 71/2024 DATUM: 11/2024	AKCE: DS Ústí n. L.–PD evakuační výtahy, domov pro seniory Bukov INVESTOR: Město Ústí n. labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00, Ústí n. L.	VÝKRES ČÍSLO: E-02	

Tento výkres byl nakreslen programem BRICSCAD V21 PRO Czech a EProCAD IC V 2.11