


Rozvaděč RH, pole č.1 - přehledové schéma dozbrojení

Akce: DS Ústí nad Labem-PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Dobětice
Investor: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00, Ústí nad Labem



TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V SOULADU S VYHLÁŠKOU 499/2006
Sb. A S VYHLÁŠKOU
503/2006 Sb. PRO ÚČELY STAVEBNÍHO A ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ.
TENTO STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NENAHRADZUJE DOKUMENTACI
PROVÁDĚCÍ.

Nově instalované vodivé hmoty uzemnit vodičem CY 6–10mm2 do ekvipotenciální svorkovnice.
Ekipotenciální svorkovnici uzemnit na zemnicí soustavu objektu vodičem CY 16mm2 zelenožlutý.
Prostupy stavebními hmotami mezi jednotlivými prostory nutno koordinovat s profesí stavební, popř. je provést šelím vrtáním, vybouráním.
Poznámka – prostupy datové kabeláže mezi jednotlivými požárními úseky ošetřit protipožární cerifikovanou hmotou s definovanou požární odolností.
Důsledně prostorově, popř. stínicími přepážkami oddělit silnoproudou a slaboproudou kabeláž od sebe!

POZNÁMKA:
Při výkladu přílohy dodržet postupové vyznačení dle normy ČSN 73000.
Před začátkem stavebních prací nutno vytyčit podzemní vedení dle výše uvedených podmínek.
Pro přesné odměřování je určena katastrální mapa dotčeného území a dokumentace část stavební.

PŘED ZAČÁTKEM ZEMNÍCH PRACÍ V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ NUTNO ZAJISTIT
VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ DLE PODMÍNEK SPRÁVCŮ SÍTÍ

Tato dokumentace byla zpracována na základě podkladů poskytnutých správci sítí, investorem a projektantem část stavební.
Tento výkres svou podrobností a přesností odpovídá potřebám profese elektro.
Pro přesné odměřování je určena katastrální mapa dotčeného území a dokumentace část stavební.

TYP PROVEDENÍ: Stávající oceloplechový rozvaděč části objektu
KRYTÍ: IP30 / IP20, třída ochrany I.
ROZMĚRY: 2150mm x 600mm x 400 mm
DĚLENÍ: Bez dělení, jednodveřový
NÁTĚR: oceloplechový RAL (9016)
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y): SHORA
VÝVODY: NAHORU

LIST C.: 1. LISTU: 1xA4	Rozvaděč HR, pole č.1 – přehledové schéma dozbrojení			ARCHIVNÍ CISLO:
Měřítka ----- Ing. Pavel Poruba IČ:46574450	OBJ.C.,PJ: DPS Dobětice	ZAK.CISLO: 71/2024	AKCE: DS Ústí n. L.-PD evakuační výtahy, domov pro seniory Dobětice	VYKRES CISLO: E-02
	PROVEDL: ing. Poruba	DATUM: 11/2024	INVESTOR: Město Ústí n. Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00, Ústí n. L	