

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

## ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

---

V Ústí nad Labem dne 7.8.2024

Č. j. odesílatele:  
Č. j.: KHSUL 39893/2024  
Spisová značka: S-KHSUL 37514/2024  
Vyřizuje: Mgr. Jindřiška Pospíšilová  
Mgr. Jitka Lokvencová  
Telefon: 477755163  
E-mail: *jindriska.pospisilova@khsusti.cz*  
Počet listů/příloh: 3/0

Statutární město Ústí nad Labem  
Velká Hradební 2336/8  
401 00 Ústí nad Labem  
IČO: 00081531

v zastoupení  
Peter Mark s.r.o.  
Josefská 516/1  
602 00 Brno-město  
IČO: 07214481

### **Závazné stanovisko k projektové dokumentaci**

**Závazné stanovisko k projektové dokumentaci „DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Dobětice“, umístění stavby k.ú. Dobětice, parcelní číslo 218, ke stavebnímu řízení.**

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, (dále jen „KHS“), dne 22.7.2024, zaevidované pod č. j.: KHSUL 37514/2024 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci – „DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Dobětice“, umístění stavby k.ú. Dobětice, parcelní číslo 218, ke stavebnímu řízení, které podala právnická osoba Peter Mark s.r.o., Josefská 516/1, 6022 Brno- město, IČO: 07214481, na základě plné moci dne 17.6.2024 mezi stavebníkem Statutární město Ústí nad Labem, zastoupené Bc. Martinou Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic MmÚ, IČO: 00081531 a firmou Peter Mark s.r.o., Josefská 516/1, 60200 Brno-město, IČO: 07214481, zastoupenou Petrem Marečkem (dále jen „žadatel“) posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci „DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Dobětice“, umístění stavby k.ú. Dobětice, parcelní číslo. 218, ke stavebnímu řízení, (dále jen „PD“).

Po zhodnocení souladu předložené PD dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví s požadavky stanovenými v zákoně č. 258/2000 Sb., a jeho prováděcím předpisu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a

vibrací ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV 272/2011 Sb.) a v zákoně 309/2006 Sb., kterým se upravují zvláštní požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 309/2006 Sb.) a v jeho prováděcím právním předpisu nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV 361/2007 Sb.) a vydává KHS dle ustanovení §2 a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

### **z á v a z n é   s t a n o v í s k o:**

s projektovou dokumentací „**DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Dobětice**“, umístění stavby k.ú. Dobětice, parcelní číslo. 218, ke stavebnímu řízení

### **s o u h l a s í .**

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění této podmínky:

1. Před uvedením stavby do trvalého provozu bude na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem doloženo, že užíváním stavby nového výtahu nedojde k překročení hladin hluku v chráněných vnitřních prostorech stavby.

### **O d ů v o d n ě n í :**

V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů KHS k věci uvádí:

Řešeným objektem je budova domova pro seniory Dobětice na adrese Šrámkova 3305/38a, 40011 Ústí nad Labem – Severní Terasa, stávající objekt. V rámci stavebních úprav budou 2 stávající trakční výtahy nahrazeny novými výtahy splňujícími požadavky na evakuační výtah. Výtahy budou osazeny do stávajících výtahových šachet. Nosnost výtahu bude 1000 kg. Pohon výtahu bude elektrický, trakční s napojením na bateriový záložní zdroj. Rozměr výtahové kabiny musí být alespoň 1000 mm na šířku a 1250 mm na hloubku. Světla šířka dveří musí být nejméně 800 mm a výška minimálně 2000 mm. Výška ovládacích prvků 800 mm nad úrovní podlahy. Panel bude vybaven displejem s digitální signalizací polohy a směru jízdy a nouzovým osvětlením kabiny. Dojezd do cílové stanice bude signalizován zvukovým znamením „gongu“. Kabina bude dále vybavena nerezovým sklápěcím sedátkem v dosahu ovládacího panelu a zrcadlem s nerezovým madlem. Podlaha kabiny bude potažena protiskluzovou krytinou a do kabiny se natáhne telefonní linka pro případ poruchy. Kabina bude větrat přirozeným způsobem a osvětlení je řešeno Led pásky zapuštěnými do stropu Kabiny. Dveře kabiny i šachetní dveře budou automatické, teleskopické, dvoudílné. Ty šachetní navíc s požární odolností EW30/DP1-C. Výtah musí být schopen provozu po stanovenou dobu evakuace a musí být opatřen ochranou, řízením a signalizací. V případě požáru bude umožněno sjetí klece do stanice v 1.NP přivoláním pomocí klíčového spínače. V prostoru stávajících šachet bude demontováno veškeré zařízení stávajících výtahů, včetně vybourání stávajících dveří. Výtahová šachta bude následně očištěna a připravena pro instalaci nového výtahu.

Důvodem pro stanovení podmínky č. 1 uvedené v tomto závazném stanovisku je zajištění plnění požadavků § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., kdy je

třeba doložit, že při provozu nového výtahu budou dodrženy hygienické limity pro hluk u chráněných staveb.

Předložená projektová dokumentace „DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Dobětice“, umístění stavby k.ú. Dobětice, parcelní číslo. 218, ke stavebnímu řízení, byla KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Důvodem pro vyjádření souhlasu s předloženou projektovou dokumentací bylo zhodnocení souladu předložené dokumentace se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví, stanovenými zákonem č. 258/200 Sb, a jeho prováděcími předpisy a zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- Žádost o vydání závazného stanoviska k PD ze dne 22.7.2024, zaevidované pod č. j.: KHSUL 37514/2024
- Plná moc ze dne 17.6.2024 mezi Statutární město Ústí nad Labem zastoupeno Bc. Martinou Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic MmÚ, IČO: 00081531 a Peter Mark s.r.o., Josefská 516/1, 60200 Brno-město, IČO: 07214481, Petr Mareček (zmocněnec).
- Projektová dokumentace stavby „DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Dobětice“, umístění stavby k.ú. Dobětice, parcelní číslo. 218, červen 2024, Peter Mark s.r.o.

Mgr. Jindřiška Pospíšilová  
oprávněná úřední osoba  
oddělení protiepidemické  
územní pracoviště Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice  
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje  
se sídlem v Ústí nad Labem

Rozdělovník:

1x S-KHSUL 37514/2024

1x Žadatel Peter Mark s.r.o.