

Datum: 18. 8. 2025
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/303826/2025/KadT
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/332072/2025/KadT
JID: MMULSSPRNM2PMZ
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Ing. Tereza Kadeřábková /+420 47527 1319
E-mail: tereza.kaderabkova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „DS Ústí nad Labem – rekonstrukce výtahů - I. etapa“ (pro Část 2: Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace)

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **12. 8. 2025** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „DS Ústí nad Labem – rekonstrukce výtahů - I. etapa“, uveřejněnou dne **28. 7. 2025** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Na kontrolním dnu jsme zjistili že je společná strojovna výtahů pro všechny tři výtahy. Evakuační výtah dle normy má mít svoji samostatnou strojovnu se vstupem, tudíž ve výkazu výměr není nikde uvedeno jak stavebně tyto jednotlivé strojovny vybudovat, aby každý výtah měl svoji samostatnou strojovnu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel pracuje na odpovědi a uveřejnění ji neprodleně po zpracování. V případě potřeby také adekvátně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Ing. Tereza Kadeřábková v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem