


INVESTOR:		ZOOLOGICKÁ ZAHRADA ÚSTÍ NAD LABEM, P. O., DRÁŽĎANSKÁ 23, 400 07, ÚSTÍ NAD LABEM	
PAVILON PRO STAROSVĚTSKÉ PRIMÁTY "KONŽSKÝ PRALES"			
STUPEŇ:		DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY	
AUTOŘI:		FIRMA:	
MARTIN HUDEC, MARCHD ING. ARCH. LUKÁŠ KLOZ ING. ARCH. ADÉLA JANÁKOVÁ ING. JIŘÍ DRTIL		Versum architekti, s. r. o. IČ: 117 91 080, DIČ: CZ 117 91 080 Vrchlického sad 1894/4 602 00, Brno	
ČÁST:		STAVEBNÍ OBJEKT:	
D.1.2.D PŘELOŽKA VEDENÍ AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ IO 04			
VEDOUCÍ PROJEKTANT:		FIRMA:	
MARTIN HUDEC, MARCHD			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:			
MAREK ŠIMONÍK			
VYPRACOVALI:		DATUM: ÚNOR 2025	
MAREK ŠIMONÍK			
KONTROLOVAL:			
MAREK ŠIMONÍK		MĚŘÍTKO: -	
NÁZEV VÝKRESU:		PARÉ:	
VÝPOČET OSVĚTLENÍ		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.d.03	



ZOO Konžský prales - ZČ 2025165

Editor

Světelný technik, technická
podpora oblast Morava –
Lukáš Zelinka,
lukas.zelinka@jipol.cz, +420
731 187 306

Úvodní poznámky

VÝPOČET OSVĚTLENÍ JE VÝHRADNÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI: JIPOL s.r.o.
BEZ VĚDOMÍ SPOLEČNOSTI JIPOL, s.r.o. NENÍ MOŽNÉ VÝPOČET, ANI JEHO DÍLČÍ ČÁSTI, JAKKOLIV UPRAVOVAT, KOPÍROVAT, nebo PŘEDÁVAT TŘETÍM OSOBÁM.

Písemný souhlas k těmto úpravám nebo předání třetí osobě může dát pouze autor tohoto dokumentu nebo jednatel společnosti JIPOL s.r.o.

Projekt byl zpracován na základě dostupných informací a podkladů v době jeho zpracovávání!

Na pozdější změny a úpravy není brán zřetel.

JIPOL, s.r.o. nenese zodpovědnost za odlišnosti vyplývající z těchto změn.

JAKÁKOLIV ZMĚNA NEBO ZÁMĚNA SVÍTIDEL, jejich uložení nebo změna dalších parametrů výpočtu má za následek NEPLATNOST TOHOTO SVĚTLENĚ TECHNICKÉHO VÝPOČTU (dále jen STV) a je nutné vyžadovat nový STV pro doložení výše popsaného a splněný požadavků patřících norem a vyhlášek.

Pokyny k plánování:

Hodnoty spotřeby energie neberou ohled na světelné scény a jejich ztlumené stavy.

Obsah

Titulní strana	1
Úvodní poznámky	2
Obsah	3
Kontakty	4

Plocha 1

Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	5
--	---

Kontakty




Technická podpora / světelný t
Lukáš Zelinka

JIPOL s.r.o.
Litvínovická 1478, České
Budějovice, 370 01

T +420 731 187 306
lukas.zelinka@jipol.cz

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty



Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Index
Výpočtová plocha 1 Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	6.35 lx	3.11 lx	13.2 lx	0.49	0.24	CG1
Výpočtová plocha 2 Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	4.62 lx	1.70 lx	11.6 lx	0.37	0.15	CG2

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))