

DigiTry Art Technologies, s.r.o.  
Dan Holas  
Voctářova 2449/5  
180 00 Praha 8

Váš dopis/ze dne  
9. 1. 2024

Naše značka

Vyřizuje  
R. Zumr  
478571118  
rostislav.zumr@teta.eu

Místo  
V Ústí nad Labem

Dne  
12. 1. 2024

## REVITALIZACE OBJEKTU CORSO

Vyjádření ke stavebnímu řízení a realizaci stavby.

Ve vašem zájmovém území se nachází vedení v majetku a správě firmy TETA s.r.o.. Jedná se o trasu komunikačního vedení vysoké důležitosti pro přenos kabelové televize, dat a komunikačních okruhů.

Podzemní komunikační vedení je obecně prospěšné zařízení, které je chráněno ochranným pásmem vymezeným dle § 102 Zákona o elektronických komunikacích.

### Podmínky pro realizaci stavby:

- V rámci stavby "REVITALIZACE OBJEKTU CORSO" bude nutno, na základě požadavku investora, zajistit překládku komunikačního vedení TETA s.r.o. Při návrhu a realizaci je nutno dodržet doporučení ČSN.
- Před zahájením jakýchkoliv prací v ochranném pásmu komunikačního vedení, které by mohly ohrozit provoz komunikačního zařízení, musí být provedena jeho ochrana / překládka. V případě, že ochrana / překládka vedení nebude provedena, nesouhlasí společnost TETA s.r.o. se zahájením prací v ochranném pásmu svého vedení.
- Přeložka vedení TETA bude realizována dle dokumentace REVITALIZACE OBJEKTU CORSO - PD - STAVBA, PŘELOŽKA OPTICKÉHO KABELU, vypracované společností DigiTry Art Technologies, s.r.o. v lednu 2024 (PD zaslána 9.1. 2024).
- Překládku kabelů, či jakoukoli manipulaci s kabelovým vedením TETA, bude na základě objednávky investora stavby dodavatelsky zajišťovat firma TETA s.r.o. vlastní montážní složkou. Překládka musí být objednána minimálně 60 dní před termínem požadavku uvolnění staveniště. Minimální teplota, při které lze manipulaci s vedením realizovat, je + 5 °C.
- Překládka vedení TETA bude uhrazena investorem stavby. Komunikační vedení bude v průběhu překládky i po jejím dokončení v majetku TETA s.r.o..
- Před zahájením prací v ochranném pásmu, musí být spol. TETA o tomto prokazatelně informována a požádána o vytýčení polohy vedení v terénu (tel. 605200035, 605200027).
- S komunikačním zařízením TETA s.r.o. je, bez prokazatelného souhlasu zástupce spol. TETA, zakázáno jakkoli manipulovat.
- Práce v ochranném pásmu komunikačního vedení musí být prováděny zásadně ručně bez použití těžké mechanizace.

Upozornění – při práci v blízkosti komunikačního vedení je nutno dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení.

Platnost vyjádření končí 12. 1. 2026.

Za společnost TETA s.r.o.

Rostislav  
Zumr

Digitálně podepsal  
Rostislav Zumr  
Datum: 2024.01.12  
10:54:21 +01'00'

Odd. ochrany sítí

