NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY
VEDENÉ DO OBJEKTU CORSA

2xKUB60
2xKK15

ZAVĚŠENO K OBVODOVÉ STĚNĚ
VE VÝŠCE cca 3 m M NAD TERÉNEM

3,5

472/176

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY
VEDENÉ Z VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

2xKUB60
2xKK15

472/170

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST UCHYCENÍ POTRUBÍ

3,5

472/169

POTRUBÍ VEDENO cca 3 M NAD TERÉNEM
PODÉL OBVODOVÉ STĚNY NA LEŠENÍ

472/160

472/168

3,5

ZAVĚŠENO K OCHOZU VE VÝŠCE
cca 3 m M NAD TERÉNEM

2xKUB65
2xKK15

472/166

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ ROZVODY
VEDENÉ DO OBJEKTU KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU

472/167

POTRUBÍ VEDENO cca 3 M NAD TERÉNEM
PODÉL OBVODOVÉ STĚNY NA LEŠENÍ

2,79

HLAVNÍ VJEZ
NA STAVENIŠ

3,5

2,82

472/159

ETAPA 2

472/162

POTRUBÍ VEDENO cca 3 M NAD TERÉNEM
PODÉL OBVODOVÉ STĚNY NA LEŠENÍ

472/165

472/164