



OWO.CZ, s.r.o.

Iveta Novotná

Davídkova 675/76

18200 Praha 8 - Libeň

VÁŠ DOPIS/ZE DNE

27.3.2024

NAŠE ZNAČKA

80 068

VYŘÍZUJE/LINKA/E-MAIL

Radim Pavlíček/725 032 257

Radim.pavlicek@thmu.cz

ÚSTÍ NAD LABEM

12.4.2024

Věc: Revitalizace objektu Corso - IO04 - Přeložka přípojek teplovodu

Vážená paní Novotná,

na základě obdržené žádosti o stanovisko k doplněné projektové dokumentaci Vám sděluje, že souhlasíme s předloženou dokumentací.

Výkaz – výměr jsme nekontrolovali, ale přijde nám, že v něm chybí položka zkoušky svarů 100 % RTG na předizolovaném potrubí topení a geodetické zaměření dle předpisu THMÚ.

Dále zasíláme další obecné podmínky pro realizaci:

- Investor zajistí před realizací stavby smlouvy o smlouvě budoucí o zapsání věcného břemene do katastru nemovitostí pro síť THMÚ mezi majiteli dotčených pozemků (povinný) a THMÚ (oprávněný). Ve smlouvách bude uvedeno, že veškeré náklady spojené se zřízením a zapsáním věcného břemene hradí investor akce.
- Vypracování potřebné dokumentace pro zápis věcného břemene pro technologické zařízení THMÚ do katastru nemovitostí ČÚZK zajistí investor akce nejpozději do 2 měsíců po kolaudaci stavby.
- Ochranné pásmo rozvodu tepla je 2,5 m po obou stranách zařízení.
- Veškeré náklady na realizaci přeložek půjdou na náklady investora.
- Zhotovitel popřípadě investor po realizaci přeložek předá protokolárně THMU kompletní dokumentaci, která bude obsahovat projektovou dokumentaci skutečného provedení, geodetické zaměření dle předpisu THMU (*.dgn, *.xls, *.doc a vše také ve formátu *.pdf), protokol o kontrole alarm systému, protokoly a výsledky zkoušek svarů včetně schématického zakreslení svarů RTG, prohlášení zhotovitele o dodržení vnitřní čistoty potrubí a před zásypem potvrzený zástupcem objednatele, protokoly o zkouškách a dokladovou část – atesty, certifikáty, dokumentace výrobce potrubí vše ve dvou vyhotovení a vše v digitální formě (výkresy v *.dwg, *.doc, *.xls a vše také ve formátu *.pdf) na USB flash disku, který bude obsahovat i fotodokumentaci z realizace především u dodávek a prací, které budou zakryté.

S pozdravem

Ivan Jeník

Digitálně podepsal
Ivan Jeník
Datum: 2024.04.12
13:01:18 +02'00'

Ivan Jeník
vedoucí technického útvaru

Co: THMU - pan Mihulka