

Datum: 21. 11. 2025
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/405199/2025/HyIF
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/450889/2025/AntK
JID: MMULSS2OKYL02B
Počet listů/příloh: 2/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Změna zadávací dokumentace č. 2 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Ústí nad Labem, revitalizace Žukovovy ulice“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **18. 11. 2025** a **19. 11. 2025** žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Ústí nad Labem, revitalizace Žukovovy ulice“, uveřejněnou dne **3. 11. 2025** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Dotaz 1:

Výkaz výměr SO 101 a 201 obsahuje shodně položku

58381015 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10*10*10 cm

Můžete prosím upřesnit požadavek na provedení jednotlivých ploch? Počet řezaných a počet štípaných stran.

Můžete potvrdit, že Zadavatel nemá žádný další požadavek ohledně lokality, barvy či složení materiálu dlažebních kostek?

Dotaz 2:

Žulová dlažby má být dle technické části a výkresové dokumentace použita pro podélná parkovací stání a zvýšený práh pro přecházení.

Může Zadavatel upřesnit pozici zvýšeného prahu. V koordinačních situacích stavby není vyznačen.

Dotaz 3:

V technický zprávách SO 101 a SO102 je na straně 6 pro konstrukci „podélná parkovací stání/zvýšený práh“ uvedeno „podélná parkovací místa budou mít povrch ze žulové dlažby“.

O několik řádek níže je pro konstrukci parkovacích stání a zvýšeného prahu uvedena jako vrchní vrstva betonová dlažba DL100.

Může Zadavatel upřesnit požadované provedené konstrukce parkovacích stání a prahu a uvést do souladu jednotlivé části PD (výkaz výměr, technickou zprávu a vzorové řezy)?

Dotaz 4:

Výkaz výměr SO101 i SO102 obsahuje shodně položku

340xxx900R Přemístění zděných vpustí a jejich nová výstavba včetně sjednocení povrchových úprav

Může Zadavatel upřesnit materiál, dimenzi přípojek a délku přípojek nových vpustí?

Může Zadavatel upřesnit obsah této položky z hlediska nutných zemních prací?

Jsou tyto práce zahrnuty v oddíle 001 Zemní práce?

Může Zadavatel vysvětlit pojem „sjednocení povrchových úprav“?

Je počet mříží nutných pro zhotovení přesunutých vpustí obsažen v položce 59224481 Mříž vtoková s rámem pro uliční vpust?

Dotaz 5:

Může Zadavatel vysvětlit účel a místo provedení prací dle položky výkazu výměr 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou? Technická zpráva ani vzorové řezy se o zálivce nikde nezmiňují.

Dotaz 6:

Technická zpráva SO 101 uvádí v odstavci „h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby“ nutnost zachování vjezdů do průmyslových areálů.

Má Zadavatel k dispozici vyjádření vlastníků průmyslových areálů k rekonstrukci komunikace s případným požadavky na koordinaci prací a přístupu do areálu?

Dotaz 7:

Technická zpráva SO 101 uvádí v odstavci „h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby“ text „Případná údržba se bude týkat pouze revizních šachet uličních vpustí a stožárů lamp VO.

Může Zadavatel vysvětlit požadavek a rozsah údržby? Ve výkazech výměr veřejné zakázky není údržba obsažena.

Dotaz 8:

Výkazy výměr VRN obsahují položku

0915040000 Náklady související s publikační činností.

Může Zadavatel upřesnit požadovaný rozsah a náplň činností dle této položky?

Dotaz účastníka č. 2:

Dobrý den, v rámci veřejného osvětlení prosím o informaci, která svítidla ocenit. Našli jsme rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. V projektové dokumentaci jsou svítidla výkonnější se Zhaga konektorem a v rozpočtu slabší bez Zhaga konektoru. Svítidla se liší v ceně, a proto bychom chtěli vědět, jaká svítidla máme ocenit, zda dle rozpočtu, nebo se opraví rozpočet a oceňovat se bude dle projektové dokumentace. Děkujeme.

Odpověď zadavatele:

K dotazu 1 – Žulová dlažba – 1 strana řezaná (horní) a 5 stran štípaných.

K dotazu 2 – V původní podobě PD byly navrženy zvýšené prostory křižovatek, po konzultaci s Dopravním inspektorátem PČR a zástupci Statutárního města byly navržené prahy zrušeny. Avšak prostor v křižovatce s ulicí Bratří Mrštíků bude vydlážděn žulovou dlažbou – navázání na současný povrch ulice.

K dotazu 3 – Povrch parkovacích stání a povrch v ulici Bratří Mrštíků (viz. bod výše) bude ze žulové dlažby. Zadavatel upravil TZ.

K dotazu 4 – shodná položka byla odstraněna z VV, přípojky byly doplněny do VV (nutné výkopové práce pro napojení UV, přičemž výkopové práce jsou pro uložení potrubí obsaženy v oddíle 001). Sjednáním se rozumí sjednocení asfaltového povrchu při osazení UV. Počet mříží je obsažen ve zmíněné položce.

K dotazu 5 – jedná se o zálivku mezi novým a stávajícím asfaltovým povrchem.

K dotazu 6 – vyjádření je nyní součástí PD.

K dotazu 7 – jedná se o údržbu v rámci provozu hotové stavby – kontrola + vyčištění UV a kontrola funkce jednotlivých lamp VO (výměna svítidla v případě poruchy). Nejedná se o položku do VV.

K dotazu 8 – jedná se o položku na pokrytí nákladů na reklamu a publikační náklady ke stavbě – bannery na stavbě atd.

VO – přesný typ svítidel zadavatel doplnil do VV a zároveň do PD zadavatel doplňuje opravený světelný výpočet – změna pozice lampy P3 oproti původnímu výpočtu.

Zadavatel upozorňuje, že příloha č. 4 – Výkaz výměr a příloha č. 5a – Projektová dokumentace byla ke dni 21. 11. 2025 změněna. Vzhledem ke zbývajícím lhůtám pro podání nabídek nebude zadavatel lhůtu pro podání nabídek prodlužovat.

Mgr. Kateřina Antošová v. r.
vedoucí oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem