



**ZŠ MÍROVÁ**

PAVILON A

Titulní strana .....	1
Obsah .....	2
Kontakty .....	5

## Listy s údaji výrobků

VYRTYCH a.s. - Industrial LED luminaire (1x LED) .....	6
VYRTYCH a.s. - Industrial LED luminaire (1x LED) .....	7
VYRTYCH a.s. - Interior LED luminaire (1x LED) .....	8
VYRTYCH a.s. - Interior LED luminaire (1x LED) .....	9
VYRTYCH a.s. - Interior LED luminaire (1x LED) .....	10
VYRTYCH a.s. - Interior LED luminaire (4x LED) .....	11
VYRTYCH a.s. - Interiérové - přisazené nebo závěsné, AR asymetrický reflektor (1x FH 35 W/840 G5 35W) .....	12

ZŠ Mírová

### PAVILON A

Seznam svítidel .....	13
-----------------------	----

ZŠ Mírová - PAVILON A

### 1NP

Seznam místností .....	14
------------------------	----

ZŠ Mírová - PAVILON A - 1NP

### CHODBA 1NP

Shrnutí .....	16
---------------	----

ZŠ Mírová - PAVILON A - 1NP

### JÍDELNA 1

Shrnutí .....	18
---------------	----

ZŠ Mírová - PAVILON A - 1NP

### JÍDELNA 2

Shrnutí .....	20
---------------	----

ZŠ Mírová - PAVILON A

## 2NP

Seznam místností ..... 22

ZŠ Mírová - PAVILON A - 2NP

## A52

Shrnutí ..... 28

ZŠ Mírová - PAVILON A - 2NP

## A56

Shrnutí ..... 30

ZŠ Mírová - PAVILON A - 2NP

## A57

Shrnutí ..... 32

ZŠ Mírová - PAVILON A - 2NP

## A58

Shrnutí ..... 34

ZŠ Mírová - PAVILON A - 2NP

## A63

Shrnutí ..... 36

ZŠ Mírová - PAVILON A - 2NP

## A64

Shrnutí ..... 38

ZŠ Mírová - PAVILON A - 2NP

## A65

Shrnutí ..... 40

ZŠ Mírová - PAVILON A - 2NP

## CHODBA A1 2NP

Shrnutí .....42

ZŠ Mírová - PAVILON A - 2NP

## CHODBA A2 2NP

Shrnutí .....44

ZŠ Mírová - PAVILON A - 2NP

## CHODBA A3 2NP

Shrnutí .....46

Slovníček .....48

## Kontakty



Ing. Jan Dinga

DIGITRONIC CZ s.r.o.  
Šimkova 904, Hradec Králové  
500 03

T 602 533 884  
dinga@digitronic.cz


Ing. Serhii Tomin

DIGITRONIC CZ s.r.o.  
Šimkova 904, Hradec Králové  
500 03


T 731 442 410  
tomin@digitronic.cz

## Datový list výrobku

VYRTYCH a.s. Industrial LED luminaire




C. výrobku	EUROPA-LED-5200-236-4K
P	36.0 W
$\Phi$ Žárovka	4728 lm
$\Phi$ Svítidlo	4728 lm
$\eta$	100.00 %
Světelný výtěžek	131.3 lm/W
CCT	4000 K
CRI	80




Polární LDC

## Datový list výrobku

VYRTYCH a.s. Industrial LED luminaire




C. výrobku	EUROPA-LED-7500-258-4K
P	54.0 W
$\Phi$ Žárovka	7092 lm
$\Phi$ Svítidlo	7092 lm
$\eta$	100.00 %
Světelný výtěžek	131.3 lm/W
CCT	4000 K
CRI	80




Polární LDC

Datový list výrobku

VYRTYCH a.s. Interior LED luminaire



C. výrobku	GRIFON-LED-OP-6150-4K
P	42.0 W
ΦŽárovka	4555 lm
ΦSvitidlo	4557 lm
η	100.05 %
Světelný výtěžek	108.5 lm/W
CCT	4000 K
CRI	80



Polární LDC


Vyhodnocení oslnění dle UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Strop		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Stěny		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p Podlaha		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Velikost místnosti X Y		Směr pohledu napříč k ose lampy					Podélný směr pohledu k ose lampy					
2H	2H	19.1	20.4	19.4	20.7	20.9	19.4	20.7	19.7	20.9	21.2	
	3H	20.5	21.7	20.9	22.0	22.3	20.8	22.1	21.2	22.3	22.6	
	4H	21.1	22.2	21.4	22.5	22.8	21.4	22.5	21.7	22.8	23.1	
	6H	21.4	22.5	21.7	22.8	23.1	21.7	22.8	22.1	23.1	23.4	
	8H	21.5	22.5	21.8	22.8	23.1	21.8	22.9	22.2	23.2	23.5	
	12H	21.5	22.5	21.9	22.8	23.1	21.9	22.8	22.2	23.2	23.5	
4H	2H	19.8	20.9	20.1	21.2	21.5	20.0	21.1	20.3	21.4	21.7	
	3H	21.4	22.3	21.8	22.7	23.0	21.6	22.6	22.0	22.9	23.3	
	4H	22.0	22.9	22.4	23.2	23.6	22.3	23.2	22.7	23.5	23.9	
	6H	22.5	23.2	22.9	23.6	24.0	22.8	23.5	23.2	23.9	24.3	
	8H	22.6	23.3	23.0	23.7	24.1	22.9	23.6	23.3	24.0	24.4	
	12H	22.6	23.3	23.1	23.7	24.1	23.0	23.6	23.4	24.0	24.5	
8H	4H	22.3	23.0	22.7	23.4	23.8	22.6	23.3	23.0	23.7	24.1	
	6H	22.9	23.4	23.3	23.9	24.3	23.1	23.7	23.6	24.1	24.6	
	8H	23.0	23.5	23.5	24.0	24.5	23.3	23.8	23.8	24.3	24.8	
	12H	23.1	23.6	23.6	24.0	24.5	23.4	23.9	23.9	24.3	24.8	
12H	4H	22.3	22.9	22.7	23.4	23.8	22.6	23.2	23.0	23.6	24.1	
	6H	22.9	23.4	23.4	23.9	24.3	23.2	23.7	23.6	24.1	24.6	
	8H	23.1	23.5	23.6	24.0	24.5	23.4	23.8	23.9	24.3	24.8	
Variace polohy pozorovatele pro vzdálenosti svítidel S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.5 / -0.8					+0.5 / -0.7					
Standardní tabulka		BK05					BK05					
Korekturní sčítanec		5.6					5.9					
Korigované oslňovací indexy, vztaženy na 4555lm Celkový světelný tok												

UGR diagram (SHR: 0.25)




Datový list výrobku

VYRTYCH a.s. Interior LED luminaire



C. výrobku	GRIFON-LED-OP-5300-4K
P	34.0 W
ΦŽárovka	3930 lm
ΦSvítidlo	3932 lm
η	100.05 %
Světelný výtěžek	115.6 lm/W
CCT	4000 K
CRI	80




Polární LDC

Vyhodnocení oslnění dle UGR												
p Strop		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Stěny		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Podlaha		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Velikost místnosti X Y		Směr pohledu napříč k ose lampy					Podélný směr pohledu k ose lampy					
2H	2H	18.6	19.9	18.9	20.2	20.4	18.9	20.2	19.2	20.4	20.7	20.7
	3H	20.0	21.2	20.3	21.5	21.8	20.3	21.5	20.7	21.8	22.1	22.1
	4H	20.5	21.7	20.9	22.0	22.2	20.9	22.0	21.2	22.3	22.6	22.6
	6H	20.9	21.9	21.2	22.2	22.6	21.2	22.3	21.6	22.6	22.9	22.9
	8H	21.0	22.0	21.3	22.3	22.6	21.3	22.3	21.7	22.7	23.0	23.0
	12H	21.0	22.0	21.4	22.3	22.6	21.3	22.3	21.7	22.7	23.0	23.0
4H	2H	19.3	20.4	19.6	20.7	21.0	19.5	20.6	19.8	20.9	21.2	21.2
	3H	20.9	21.8	21.2	22.2	22.5	21.1	22.1	21.5	22.4	22.8	22.8
	4H	21.5	22.4	21.9	22.7	23.1	21.8	22.7	22.2	23.0	23.4	23.4
	6H	22.0	22.7	22.4	23.1	23.5	22.3	23.0	22.7	23.4	23.8	23.8
	8H	22.1	22.8	22.5	23.2	23.6	22.4	23.1	22.8	23.5	23.9	23.9
	12H	22.1	22.8	22.6	23.2	23.6	22.4	23.1	22.9	23.5	23.9	23.9
8H	4H	21.8	22.5	22.2	22.9	23.3	22.0	22.7	22.5	23.1	23.6	23.6
	6H	22.3	22.9	22.8	23.3	23.8	22.6	23.2	23.1	23.6	24.1	24.1
	8H	22.5	23.0	23.0	23.5	24.0	22.8	23.3	23.3	23.8	24.2	24.2
	12H	22.6	23.1	23.1	23.5	24.0	22.9	23.3	23.4	23.8	24.3	24.3
12H	4H	21.8	22.4	22.2	22.8	23.3	22.0	22.7	22.5	23.1	23.5	23.5
	6H	22.4	22.9	22.9	23.3	23.8	22.7	23.2	23.1	23.6	24.1	24.1
	8H	22.6	23.0	23.1	23.5	24.0	22.9	23.3	23.4	23.8	24.3	24.3
	12H	22.6	23.0	23.1	23.5	24.0	22.9	23.3	23.4	23.8	24.3	24.3
Variace polohy pozorovatele pro vzdálenosti svítidel S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.5 / -0.8					+0.5 / -0.7					
Standardní tabulka		BK05					BK05					
Korekturní sčítanec		5.1					5.4					
Korigované oslňovací indexy, vztaženy na 3930lm Celkový světelný tok												


UGR diagram (SHR: 0.25)

Datový list výrobku

VYRTYCH a.s. Interior LED luminaire



C. výrobku	GRIFON-LED-OP-3500-4K
P	24.0 W
ΦŽárovka	2590 lm
ΦSvítidlo	2591 lm
η	100.05 %
Světelný výtěžek	108.0 lm/W
CCT	4000 K
CRI	80




Polární LDC

Vyhodnocení oslnění dle UGR												
p Strop	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
p Stěny	50	30	50	30	20	50	30	50	30	20	50	30
p Podlaha	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Velikost místnosti X Y		Směr pohledu napříč k ose lampy					Podélný směr pohledu k ose lampy					
2H	2H	19.6	20.9	19.9	21.1	21.4	19.8	21.2	20.1	21.4	21.6	21.6
	3H	21.0	22.2	21.3	22.4	22.7	21.3	22.5	21.6	22.8	23.0	23.0
	4H	21.5	22.6	21.8	22.9	23.2	21.8	23.0	22.2	23.3	23.6	23.6
	6H	21.8	22.9	22.2	23.2	23.5	22.2	23.3	22.6	23.6	23.9	23.9
	8H	21.9	22.9	22.3	23.3	23.6	22.3	23.3	22.6	23.6	23.9	23.9
	12H	21.9	22.9	22.3	23.3	23.6	22.3	23.3	22.7	23.6	24.0	24.0
4H	2H	20.2	21.4	20.6	21.6	21.9	20.4	21.6	20.8	21.9	22.1	22.1
	3H	21.8	22.8	22.2	23.1	23.5	22.1	23.1	22.5	23.4	23.7	23.7
	4H	22.5	23.3	22.9	23.7	24.1	22.8	23.6	23.2	24.0	24.4	24.4
	6H	22.9	23.7	23.3	24.1	24.5	23.2	24.0	23.6	24.4	24.8	24.8
	8H	23.0	23.7	23.5	24.1	24.6	23.4	24.1	23.8	24.5	24.9	24.9
	12H	23.1	23.7	23.5	24.1	24.6	23.4	24.1	23.9	24.5	24.9	24.9
8H	4H	22.7	23.4	23.2	23.8	24.3	23.0	23.7	23.4	24.1	24.5	24.5
	6H	23.3	23.9	23.8	24.3	24.8	23.6	24.2	24.0	24.6	25.0	25.0
	8H	23.5	24.0	24.0	24.4	24.9	23.8	24.3	24.2	24.7	25.2	25.2
	12H	23.6	24.0	24.1	24.5	25.0	23.9	24.3	24.4	24.8	25.3	25.3
	4H	22.7	23.4	23.2	23.8	24.2	23.0	23.7	23.4	24.1	24.5	24.5
	6H	23.3	23.8	23.8	24.3	24.8	23.6	24.1	24.1	24.6	25.1	25.1
12H	8H	23.6	24.0	24.0	24.5	25.0	23.8	24.3	24.3	24.7	25.2	25.2
	8H	23.6	24.0	24.0	24.5	25.0	23.8	24.3	24.3	24.7	25.2	25.2
Variace polohy pozorovatele pro vzdálenosti svítidel S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.5 / -0.8					+0.5 / -0.7					
Standardní tabulka		BK05					BK05					
Korekturní sčítanec		6.1					6.4					
Korigované osihovací indicie, vztaženy na 2590lm Celkový světelný tok												


UGR diagram (SHR: 0.25)

## Datový list výrobku

VYRTYCH a.s. Interior LED luminaire




C. výrobku	GRIFON-LED-5600-BAP-4K
P	35.0 W
$\Phi$ Žárovka	3865 lm
$\Phi$ Svítidlo	3865 lm
$\eta$	100.00 %
Světelný výtěžek	110.4 lm/W
CCT	4000 K
CRI	80




Polární LDC

## Datový list výrobku

VYRTYCH a.s. Interiérové - přisazené nebo závěsné, AR asymetrický reflektor



C. výrobku	GRIFON-135-AS
P	38,0 W
ΦŽárovka	3300 lm
ΦSvítidlo	1395 lm
η	42.27 %
Světelný výtěžek	36.7 lm/W
CCT	4000 K
CRI	80



Polární LDC

PAVILON A

**Seznam svítidel** $\Phi_{\text{celkový}}$ 

355546 lm

 $P_{\text{celkový}}$ 

3382.0 W


Světelný výtěžek

105.1 lm/W

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	$\Phi$	Světelný výtěžek
7	VYR TYCH a.s.	GRIFON-135-AS	Interiérové - přisazené nebo závěsné, AR asymetrický reflektor	38.0 W	1395 lm	36.7 lm/W
42	VYR TYCH a.s.	GRIFON-LED-5600-BAP-4K	Interior LED luminaire	35.0 W	3865 lm	110.4 lm/W
20	VYR TYCH a.s.	GRIFON-LED-OP-5300-4K	Interior LED luminaire	34.0 W	3932 lm	115.6 lm/W
23	VYR TYCH a.s.	GRIFON-LED-OP-6150-4K	Interior LED luminaire	42.0 W	4557 lm	108.5 lm/W

PAVILON A · 1NP

## Seznam místností



## PAVILON A · 1NP

## Seznam místností

## CHODBA 1NP

$P_{\text{celkový}}$   
204.0 W

$A_{\text{Místnost}}$   
66.74 m<sup>2</sup>

**Specifický příkon**  
3.06 W/m<sup>2</sup> = 1.50 W/m<sup>2</sup>/100 lx (Místnost)

$\bar{E}_{\text{horizontální (Uživatelská úroveň)}}$   
204 lx

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	$\Phi_{\text{Svítidlo}}$
6	VYRTYCH a.s.	GRIFON-LED-OP-5300-4K	Interior LED luminaire	34.0 W	3932 lm

## JÍDELNA 1

$P_{\text{celkový}}$   
588.0 W

$A_{\text{Místnost}}$   
236.00 m<sup>2</sup>

**Specifický příkon**  
2.49 W/m<sup>2</sup> = 1.20 W/m<sup>2</sup>/100 lx (Místnost)

$\bar{E}_{\text{horizontální (Uživatelská úroveň)}}$   
208 lx

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	$\Phi_{\text{Svítidlo}}$
14	VYRTYCH a.s.	GRIFON-LED-OP-6150-4K	Interior LED luminaire	42.0 W	4557 lm

## JÍDELNA 2

$P_{\text{celkový}}$   
378.0 W


$A_{\text{Místnost}}$   
121.85 m<sup>2</sup>

**Specifický příkon**  
3.10 W/m<sup>2</sup> = 1.26 W/m<sup>2</sup>/100 lx (Místnost)

$\bar{E}_{\text{horizontální (Uživatelská úroveň)}}$   
247 lx

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	$\Phi_{\text{Svítidlo}}$
9	VYRTYCH a.s.	GRIFON-LED-OP-6150-4K	Interior LED luminaire	42.0 W	4557 lm

## Shrnutí





PAVILON A · 1NP · CHODBA 1NP

**Shrnutí**

## Výsledky


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Uživatelská úroveň	Ě	204 lx	≥ 150 lx	✓
	g <sub>1</sub>	0.57	-	-
Velikosti spotřeby	Spotřeba	220 kWh/a	max. 2350 kWh/a	✓
Specifický příkon	Místnost	3.06 W/m <sup>2</sup>	-	-
		1.50 W/m <sup>2</sup> /100 lx	-	-

Užitný profil: Vzdělávací instituce - školy, Dopravní plochy, průjezdy

## Seznam svítidel

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
6	VYRTYCH a.s.	GRIFON-LED-OP-5300-4K	Interior LED luminaire	34.0 W	3932 lm	115.6 lm/W

PAVILON A · 1NP · JÍDELNA 1

**Shrnutí**

PAVILON A · 1NP · JÍDELNA 1

**Shrnutí**

## Výsledky


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Uživatelská úroveň	Ě	208 lx	≥ 200 lx	✓
	g <sub>1</sub>	0.36	-	-
Velikosti spotřeby	Spotřeba	1050 kWh/a	max. 8300 kWh/a	✓
Specifický příkon	Místnost	2.49 W/m <sup>2</sup>	-	-
		1.20 W/m <sup>2</sup> /100 lx	-	-

Užitný profil: Vzdělávací instituce - školy, Školní jídelny

## Seznam svítidel

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
14	VYRTYCH a.s.	GRIFON-LED-OP-6150-4K	Interior LED luminaire	42.0 W	4557 lm	108.5 lm/W

PAVILON A · 1NP · JÍDELNA 2

**Shrnutí**

PAVILON A · 1NP · JÍDELNA 2

**Shrnutí**

## Výsledky


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Uživatelská úroveň	Ě	247 lx	≥ 200 lx	✓
	g <sub>1</sub>	0.45	-	-
Velikosti spotřeby	Spotřeba	660 kWh/a	max. 4300 kWh/a	✓
Specifický příkon	Místnost	3.10 W/m <sup>2</sup>	-	-
		1.26 W/m <sup>2</sup> /100 lx	-	-

Užitný profil: Vzdělávací instituce - školy, Školní jídelny

## Seznam svítidel

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
9	VYRTYCH a.s.	GRIFON-LED-OP-6150-4K	Interior LED luminaire	42.0 W	4557 lm	108.5 lm/W

PAVILON A · 2NP

**Seznam místností**

## PAVILON A · 2NP

## Seznam místností

## A52

<b>P<sub>celkový</sub></b> 248.0 W	<b>A<sub>Místnost</sub></b> 49.12 m <sup>2</sup>	<b>Specifický příkon</b> 5.05 W/m <sup>2</sup> (Místnost) 5.70 W/m <sup>2</sup> = 1.55 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Uživatelská úroveň)	<b>Ě<sub>horizontální</sub></b> (Uživatelská úroveň) 367 lx
---------------------------------------	---	--	--

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ <sub>Svítilno</sub>
1	VYRTYCH a.s.	GRIFON-135-AS	Interiérové - přisazené nebo závěsné, AR asymetrický reflektor	38.0 W	1395 lm
6	VYRTYCH a.s.	GRIFON-LED-5600-BAP-4K	Interior LED luminaire	35.0 W	3865 lm

## A56

<b>P<sub>celkový</sub></b> 178.0 W	<b>A<sub>Místnost</sub></b> 31.77 m <sup>2</sup>	<b>Specifický příkon</b> 5.60 W/m <sup>2</sup> (Místnost) 6.49 W/m <sup>2</sup> = 1.61 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Uživatelská úroveň)	<b>Ě<sub>horizontální</sub></b> (Uživatelská úroveň) 404 lx
---------------------------------------	---	--	--

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ <sub>Svítilno</sub>
1	VYRTYCH a.s.	GRIFON-135-AS	Interiérové - přisazené nebo závěsné, AR asymetrický reflektor	38.0 W	1395 lm
4	VYRTYCH a.s.	GRIFON-LED-5600-BAP-4K	Interior LED luminaire	35.0 W	3865 lm

## PAVILON A · 2NP

## Seznam místností

## A57

<b>P<sub>celkový</sub></b> 248.0 W	<b>A<sub>Místnost</sub></b> 48.29 m <sup>2</sup>	<b>Specifický příkon</b> 5.14 W/m <sup>2</sup> (Místnost) 5.80 W/m <sup>2</sup> = 1.38 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Uživatelská úroveň)	<b>Ě<sub>horizontální</sub></b> (Uživatelská úroveň) 419 lx
---------------------------------------	---	--	--

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ <sub>Svítidlo</sub>
1	VYRTYCH a.s.	GRIFON-135-AS	Interiérové - přisazené nebo závěsné, AR asymetrický reflektor	38.0 W	1395 lm
6	VYRTYCH a.s.	GRIFON-LED-5600-BAP-4K	Interior LED luminaire	35.0 W	3865 lm

## A58

<b>P<sub>celkový</sub></b> 248.0 W	<b>A<sub>Místnost</sub></b> 47.59 m <sup>2</sup>	<b>Specifický příkon</b> 5.21 W/m <sup>2</sup> (Místnost) 5.89 W/m <sup>2</sup> = 1.40 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Uživatelská úroveň)	<b>Ě<sub>horizontální</sub></b> (Uživatelská úroveň) 422 lx
---------------------------------------	---	--	--

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ <sub>Svítidlo</sub>
1	VYRTYCH a.s.	GRIFON-135-AS	Interiérové - přisazené nebo závěsné, AR asymetrický reflektor	38.0 W	1395 lm
6	VYRTYCH a.s.	GRIFON-LED-5600-BAP-4K	Interior LED luminaire	35.0 W	3865 lm



## PAVILON A · 2NP

## Seznam místností

## A63

<b>P<sub>celkový</sub></b> 318.0 W	<b>A<sub>Místnost</sub></b> 64.10 m <sup>2</sup>	<b>Specifický příkon</b> 4.96 W/m <sup>2</sup> (Místnost) 5.54 W/m <sup>2</sup> = 1.45 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Uživatelská úroveň)	<b>Ě<sub>horizontální</sub></b> (Uživatelská úroveň) 381 lx
---------------------------------------	---	--	--

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ <sub>Svítilno</sub>
1	VYRTYCH a.s.	GRIFON-135-AS	Interiérové - přisazené nebo závěsné, AR asymetrický reflektor	38.0 W	1395 lm
8	VYRTYCH a.s.	GRIFON-LED-5600-BAP-4K	Interior LED luminaire	35.0 W	3865 lm

## A64

<b>P<sub>celkový</sub></b> 248.0 W	<b>A<sub>Místnost</sub></b> 47.59 m <sup>2</sup>	<b>Specifický příkon</b> 5.21 W/m <sup>2</sup> (Místnost) 5.89 W/m <sup>2</sup> = 1.53 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Uživatelská úroveň)	<b>Ě<sub>horizontální</sub></b> (Uživatelská úroveň) 384 lx
---------------------------------------	---	--	--

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ <sub>Svítilno</sub>
1	VYRTYCH a.s.	GRIFON-135-AS	Interiérové - přisazené nebo závěsné, AR asymetrický reflektor	38.0 W	1395 lm
6	VYRTYCH a.s.	GRIFON-LED-5600-BAP-4K	Interior LED luminaire	35.0 W	3865 lm

## PAVILON A · 2NP

## Seznam místností

A65

<b>P<sub>celkový</sub></b> 248.0 W	<b>A<sub>Místnost</sub></b> 48.28 m <sup>2</sup>	<b>Specifický příkon</b> 5.14 W/m <sup>2</sup> (Místnost) 5.80 W/m <sup>2</sup> = 1.53 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Uživatelská úroveň)	<b>E<sub>horizontální</sub></b> (Uživatelská úroveň) 380 lx
---------------------------------------	---	--	--

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ <sub>Svítlidlo</sub>
1	VYRTYCH a.s.	GRIFON-135-AS	Interiérové - přisazené nebo závěsné, AR asymetrický reflektor	38.0 W	1395 lm
6	VYRTYCH a.s.	GRIFON-LED-5600-BAP-4K	Interior LED luminaire	35.0 W	3865 lm

## CHODBA A1 2NP

<b>P<sub>celkový</sub></b> 272.0 W	<b>A<sub>Místnost</sub></b> 97.40 m <sup>2</sup>	<b>Specifický příkon</b> 2.79 W/m <sup>2</sup> = 1.43 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Místnost)	<b>E<sub>horizontální</sub></b> (Uživatelská úroveň) 195 lx
---------------------------------------	---	--	--

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ <sub>Svítlidlo</sub>
8	VYRTYCH a.s.	GRIFON-LED-OP-5300-4K	Interior LED luminaire	34.0 W	3932 lm

## CHODBA A2 2NP

<b>P<sub>celkový</sub></b> 102.0 W	<b>A<sub>Místnost</sub></b> 35.10 m <sup>2</sup>	<b>Specifický příkon</b> 2.91 W/m <sup>2</sup> = 2.41 W/m <sup>2</sup> /100 lx (Místnost)	<b>E<sub>horizontální</sub></b> (Uživatelská úroveň) 121 lx
---------------------------------------	---	--	--

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ <sub>Svítlidlo</sub>
3	VYRTYCH a.s.	GRIFON-LED-OP-5300-4K	Interior LED luminaire	34.0 W	3932 lm

PAVILON A · 2NP

**Seznam místností**


CHODBA A3 2NP

**P<sub>celkový</sub>**  
102.0 W**A<sub>Místnost</sub>**  
35.10 m<sup>2</sup>**Specifický příkon**  
2.91 W/m<sup>2</sup> = 2.23 W/m<sup>2</sup>/100 lx (Místnost)**E<sub>horizontální (Uživatelská úroveň)</sub>**  
130 lx

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ <sub>Svítlidlo</sub>
3	VYRTYCH a.s.	GRIFON- LED-OP- 5300-4K	Interior LED luminaire	34.0 W	3932 lm

PAVILON A · 2NP · A52

## Shrnutí



Základní plocha: 49.12 m<sup>2</sup> | Stupně odrazu: Strop: 70.0 %, Stěny: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Činitel údržby: 0.80 (Úhrnně) | Světla  
výška prostoru: 3.300 m | Montážní výška: 2.500 m - 3.000 m

PAVILON A · 2NP · A52

**Shrnutí**

## Výsledky


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Uživatelská úroveň	Ě	367 lx	≥ 300 lx	✓
	g <sub>1</sub>	0.69	-	-
Velikosti spotřeby	Spotřeba	480 kWh/a	max. 1750 kWh/a	✓
Specifický příkon	Místnost	5.05 W/m <sup>2</sup>	-	-
	Uživatelská úroveň	5.70 W/m <sup>2</sup>	-	-
		1.55 W/m <sup>2</sup> /100 lx	-	-

Užitný profil: Vzdělávací instituce - školy, Učebny

## Seznam svítidel

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
1	VYR TYCH a.s.	GRIFON-135-AS	Interiérové - přisazené nebo závěsné, AR asymetrický reflektor	38.0 W	1395 lm	36.7 lm/W
6	VYR TYCH a.s.	GRIFON-LED-5600-BAP-4K	Interior LED luminaire	35.0 W	3865 lm	110.4 lm/W

PAVILON A · 2NP · A56

**Shrnutí**

PAVILON A · 2NP · A56

**Shrnutí**

## Výsledky


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Uživatelská úroveň	Ě	404 lx	≥ 300 lx	✓
	g <sub>1</sub>	0.72	-	-
Velikosti spotřeby	Spotřeba	340 kWh/a	max. 1150 kWh/a	✓
Specifický příkon	Místnost	5.60 W/m <sup>2</sup>	-	-
	Uživatelská úroveň	6.49 W/m <sup>2</sup>	-	-
		1.61 W/m <sup>2</sup> /100 lx	-	-

Užitný profil: Vzdělávací instituce - školy, Učebny

## Seznam svítidel

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
1	VYR TYCH a.s.	GRIFON-135-AS	Interiérové - přisazené nebo závěsné, AR asymetrický reflektor	38.0 W	1395 lm	36.7 lm/W
4	VYR TYCH a.s.	GRIFON-LED-5600-BAP-4K	Interior LED luminaire	35.0 W	3865 lm	110.4 lm/W

PAVILON A · 2NP · A57

**Shrnutí**



PAVILON A · 2NP · A57

**Shrnutí**

## Výsledky

	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Uživatelská úroveň	Ě	419 lx	≥ 300 lx	✓
	g <sub>1</sub>	0.68	-	-
Velikosti spotřeby	Spotřeba	480 kWh/a	max. 1700 kWh/a	✓
Specifický příkon	Místnost	5.14 W/m <sup>2</sup>	-	-
	Uživatelská úroveň	5.80 W/m <sup>2</sup>	-	-
		1.38 W/m <sup>2</sup> /100 lx	-	-


Užitný profil: Vzdělávací instituce - školy, Učebny

## Seznam svítidel

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
1	VYR TYCH a.s.	GRIFON-135-AS	Interiérové - přisazené nebo závěsné, AR asymetrický reflektor	38.0 W	1395 lm	36.7 lm/W
6	VYR TYCH a.s.	GRIFON-LED-5600-BAP-4K	Interior LED luminaire	35.0 W	3865 lm	110.4 lm/W

PAVILON A · 2NP · A58

## Shrnutí



Základní plocha: 47.59 m<sup>2</sup> | Stupně odrazu: Strop: 70.0 %, Stěny: 50.0 %, Podlaha: 50.0 % | Činitel údržby: 0.80 (Úhrnně) | Světla  
výška prostoru: 3.300 m | Montážní výška: 2.500 m - 3.000 m

PAVILON A · 2NP · A58

**Shrnutí**

## Výsledky


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Uživatelská úroveň	Ě	422 lx	≥ 300 lx	✓
	g <sub>1</sub>	0.70	-	-
Velikosti spotřeby	Spotřeba	480 kWh/a	max. 1700 kWh/a	✓
Specifický příkon	Místnost	5.21 W/m <sup>2</sup>	-	-
	Uživatelská úroveň	5.89 W/m <sup>2</sup>	-	-
		1.40 W/m <sup>2</sup> /100 lx	-	-

Užitný profil: Vzdělávací instituce - školy, Učebny

## Seznam svítidel

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
1	VYR TYCH a.s.	GRIFON-135-AS	Interiérové - přisazené nebo závěsné, AR asymetrický reflektor	38.0 W	1395 lm	36.7 lm/W
6	VYR TYCH a.s.	GRIFON-LED-5600-BAP-4K	Interior LED luminaire	35.0 W	3865 lm	110.4 lm/W

PAVILON A · 2NP · A63

**Shrnutí**

PAVILON A · 2NP · A63

**Shrnutí**

## Výsledky


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Uživatelská úroveň	Ě	381 lx	≥ 300 lx	✓
	g <sub>1</sub>	0.72	-	-
Velikosti spotřeby	Spotřeba	610 kWh/a	max. 2250 kWh/a	✓
Specifický příkon	Místnost	4.96 W/m <sup>2</sup>	-	-
	Uživatelská úroveň	5.54 W/m <sup>2</sup>	-	-
		1.45 W/m <sup>2</sup> /100 lx	-	-

Užitný profil: Vzdělávací instituce - školy, Učebny

## Seznam svítidel

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
1	VYR TYCH a.s.	GRIFON-135-AS	Interiérové - přisazené nebo závěsné, AR asymetrický reflektor	38.0 W	1395 lm	36.7 lm/W
8	VYR TYCH a.s.	GRIFON-LED-5600-BAP-4K	Interior LED luminaire	35.0 W	3865 lm	110.4 lm/W

PAVILON A · 2NP · A64

**Shrnutí**

PAVILON A · 2NP · A64

**Shrnutí**

## Výsledky


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Uživatelská úroveň	Ě	384 lx	≥ 300 lx	✓
	g <sub>1</sub>	0.69	-	-
Velikosti spotřeby	Spotřeba	480 kWh/a	max. 1700 kWh/a	✓
Specifický příkon	Místnost	5.21 W/m <sup>2</sup>	-	-
	Uživatelská úroveň	5.89 W/m <sup>2</sup>	-	-
		1.53 W/m <sup>2</sup> /100 lx	-	-

Užitný profil: Vzdělávací instituce - školy, Učebny

## Seznam svítidel

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
1	VYR TYCH a.s.	GRIFON-135-AS	Interiérové - přisazené nebo závěsné, AR asymetrický reflektor	38.0 W	1395 lm	36.7 lm/W
6	VYR TYCH a.s.	GRIFON-LED-5600-BAP-4K	Interior LED luminaire	35.0 W	3865 lm	110.4 lm/W

PAVILON A · 2NP · A65

**Shrnutí**



PAVILON A · 2NP · A65

**Shrnutí**

## Výsledky


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Uživatelská úroveň	Ě	380 lx	≥ 300 lx	✓
	g <sub>1</sub>	0.66	-	-
Velikosti spotřeby	Spotřeba	480 kWh/a	max. 1700 kWh/a	✓
Specifický příkon	Místnost	5.14 W/m <sup>2</sup>	-	-
	Uživatelská úroveň	5.80 W/m <sup>2</sup>	-	-
		1.53 W/m <sup>2</sup> /100 lx	-	-

Užitný profil: Vzdělávací instituce - školy, Učebny

## Seznam svítidel

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
1	VYR TYCH a.s.	GRIFON-135-AS	Interiérové - přisazené nebo závěsné, AR asymetrický reflektor	38.0 W	1395 lm	36.7 lm/W
6	VYR TYCH a.s.	GRIFON-LED-5600-BAP-4K	Interior LED luminaire	35.0 W	3865 lm	110.4 lm/W

PAVILON A · 2NP · CHODBA A1 2NP

**Shrnutí**

PAVILON A · 2NP · CHODBA A1 2NP

**Shrnutí**

## Výsledky


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Uživatelská úroveň	Ě	195 lx	≥ 150 lx	✓
	g <sub>1</sub>	0,54	-	-
Velikosti spotřeby	Spotřeba	300 kWh/a	max. 3450 kWh/a	✓
Specifický příkon	Místnost	2,79 W/m <sup>2</sup>	-	-
		1,43 W/m <sup>2</sup> /100 lx	-	-

Užitný profil: Vzdělávací instituce - školy, Dopravní plochy, průjezdy

## Seznam svítidel

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
8	VYRTYCH a.s.	GRIFON-LED-OP-5300-4K	Interior LED luminaire	34,0 W	3932 lm	115,6 lm/W

PAVILON A · 2NP · CHODBA A2 2NP

**Shrnutí**

PAVILON A · 2NP · CHODBA A2 2NP

**Shrnutí**

## Výsledky


	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Uživatelská úroveň	Ě	121 lx	$\geq 100$ lx	✓
	g <sub>1</sub>	0.51	-	-
Velikosti spotřeby	Spotřeba	110 kWh/a	max. 1250 kWh/a	✓
Specifický příkon	Místnost	2.91 W/m <sup>2</sup>	-	-
		2.41 W/m <sup>2</sup> /100 lx	-	-

Užitný profil: Vzdělávací instituce - školy, Dopravní plochy, průjezdy

## Seznam svítidel

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
3	VYRTYCH a.s.	GRIFON-LED-OP-5300-4K	Interior LED luminaire	34.0 W	3932 lm	115.6 lm/W

PAVILON A · 2NP · CHODBA A3 2NP

**Shrnutí**

PAVILON A · 2NP · CHODBA A3 2NP

**Shrnutí**

## Výsledky

	Velikost	Vypočítáno	Pož.	Kontrola
Uživatelská úroveň	Ě	130 lx	$\geq 100$ lx	✓
	g <sub>1</sub>	0.55	-	-
Velikosti spotřeby	Spotřeba	110 kWh/a	max. 1250 kWh/a	✓
Specifický příkon	Místnost	2.91 W/m <sup>2</sup>	-	-
		2.23 W/m <sup>2</sup> /100 lx	-	-

Užitný profil: Vzdělávací instituce - školy, Dopravní plochy, průjezdy

## Seznam svítidel

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
3	VYRTYCH a.s.	GRIFON-LED-OP-5300-4K	Interior LED luminaire	34.0 W	3932 lm	115.6 lm/W

## Slovníček

### A

A	Značka plochy v geometrii
Adaptivní intenzita osvětlení	Ke stanovení střední adaptivní intenzity osvětlení na ploše je plocha "adaptivně" rastrována. V oblasti plochy s velkými rozdíly v intenzitě osvětlení je rastr jemnější, tam, kde jsou rozdíly menší, je rastrování hrubší.

### C

CCT	<p>(anglicky: correlated colour temperature)</p> <p>Teplota tělesa teplotního zářiče sloužící k definování barvy jím vyzařovaného světla. Jednotka: Kelvin [K]. Čím nižší je číselná hodnota, tím je barva světla více do červena; čím vyšší hodnota, tím je barva světla více do modra. Barevná teplota (teplota chromatičnosti) výbojek a polovodičů se na rozdíl od barevné teploty teplotních zářičů označuje jako "náhradní teplota chromatičnosti".</p> <p>Přiřazení barev světla oblastem teplot chromatičnosti podle EN 12464-1:</p> <p>Barva světla – teplota chromatičnosti [K]</p> <p>teplá bílá (tb) &lt; 3 300 K</p> <p>neutrální bílá (nb) ≥ 3 300 až 5 300 K</p> <p>denní bílá (db) &gt; 5 300 K</p>
CRI	<p>(anglicky: colour rendering index)</p> <p>Označení pro index podání barev svítidla nebo žárovky podle DIN 6169: 1976, resp. CIE 13.3: 1995.</p> <p>Obecný index podání barev Ra (nebo CRI) je bezrozměrná charakteristika udávající kvalitu zdroje bílého světla co do podobnosti u remisních spekter definovaných osmi zkušebními barev (viz DIN 6169 nebo CIE 1974) s referenčním světelným zdrojem.</p>

### Č

Činitel údržby	Viz MF
----------------	--------

### E

Eta (η)	<p>(light output ratio)</p> <p>The light output ratio describes what percentage of the luminous flux of a free radiating lamp (or LED module) is emitted by the luminaire when installed.</p> <p>Unit: %</p>
---------	--



## Slovníček

### G

g1	Často také "Uo" (anglicky overall uniformity). Udává celkovou rovnoměrnost intenzity osvětlení plochy. Je podílem hodnot Emin ku E a je mimo jiné vyžadována normami předepisujícími osvětlení pracovišť.
g2	Udává přesně vzato "nerovnoměrnost" intenzity osvětlení plochy. Je podílem hodnot Emin ku Emax a má zpravidla význam jen při dokládání nouzového osvětlení podle EN 1838.

### I

Intenzita osvětlení	Udává poměr světelného toku dopadajícího na určitou plochu k velikosti této plochy ( $\text{lm}/\text{m}^2 = \text{lx}$ ). Intenzita osvětlení není vázána na povrchovou plochu objektu. Může být stanovena kdekoliv v prostoru (vnitřním i venkovním). Intenzita osvětlení není vlastnost produktu, protože se jedná o veličinu přijímače. K jejímu měření se používají měřiče intenzity osvětlení – luxmetry.
	Jednotka: lux Zkratka: lx Značka: E

### J

Jas	Míra "dojmu jasu", který má oko z určité plochy. Tato plocha při tom může buďto sama svítit, nebo odrážet dopadající světlo (veličina vysílače). Jedná se o jedinou fotometrickou veličinu vnímanou lidským okem.
	Jednotka: kandela na metr čtvereční Zkratka: $\text{cd}/\text{m}^2$ Značka: L

### K

Koeficient denního světla	Poměr intenzity osvětlení docílené pouze dopadem denního světla v jednom bodě ve vnitřním prostoru a vodorovné intenzity osvětlení ve venkovním prostoru pod jasnou oblohou.
	Značka: D (anglicky: daylight factor) Jednotka: %

## Slovníček

Kolmá intenzita osvětlení	Intenzita osvětlení vypočítaná nebo měřená v pravém úhlu k ploše. Musí se brát v úvahu u šikmých ploch. Jedná-li se o vodorovnou nebo svislou plochu, není mezi kolmou a vodorovnou, resp. svislou intenzitou osvětlení rozdíl.
<hr/>	
L	
LENI	(anglicky: lighting energy numeric indicator) Číselná hodnota energie na osvětlení podle EN 15193  Jednotka: kWh/m <sup>2</sup> /rok
<hr/>	
LLMF	(anglicky: lamp lumen maintenance factor) / dle CIE 97: 2005 činitel údržby světelného toku žárovky zohledňující úbytek světelného toku žárovky, resp. modulu LED, v průběhu doby provozu. Činitel údržby světelného toku žárovky je desetinné číslo a jeho hodnota může být max. 1 (= žádný úbytek světelného toku).
<hr/>	
LMF	(anglicky: luminaire maintenance factor) / dle CIE 97: 2005 činitel údržby svítidla zohledňující znečištění svítidla v průběhu doby provozu. Činitel údržby svítidla je desetinné číslo a jeho hodnota může být max. 1 (= žádné znečištění).
<hr/>	
LSF	(anglicky: lamp survival factor) / dle CIE 97: 2005 činitel funkční spolehlivosti žárovky zohledňující úplný výpadek svítidla v průběhu doby provozu. Činitel funkční spolehlivosti žárovky je desetinné číslo a jeho hodnota může být max. 1 (= ve sledovaném období nedošlo k žádným výpadkům, resp. žárovka byla ihned po výpadku vyměněna).
<hr/>	
M	
MF	(anglicky: maintenance factor) / dle CIE 97: 2005 činitel údržby jako desetinné číslo mezi 0 a 1 udávající poměr nové hodnoty určité fotometrické projektové veličiny (např. intenzity osvětlení) a její údržbové hodnoty po určité době provozu. Činitel údržby zohledňuje znečištění svítidel a prostorů, úbytek světelného toku a výpadky zdrojů světla. Činitel údržby se buďto použije jako paušální hodnota, nebo se podrobně, podle CIE 97: 2005, vypočítá podle vzorce $RMF \times LMF \times LLMF \times LSF$ .
<hr/>	
O	
Oblast vizuální úlohy	Oblast potřebná k provedení zrakového úkolu podle EN 12464-1. Její výška odpovídá výšce, ve které je prováděn zrakový úkol.
<hr/>	
Okolní oblast	Okolní prostor hraničí bezprostředně s prostorem pro zrakový úkol a podle EN 12464-1 by měl mít šířku nejméně 0,5 m. Nachází se ve stejné výšce jako prostor pro zrakový úkol.
<hr/>	

## Slovníček

Okrajová zóna	Okrajová oblast mezi uživatelskou rovinou a stěnami, která při výpočtu není brána v úvahu.
P	
P	(anglicky: power) Elektrický příkon  Jednotka: Watt Zkratka: W
Podíl denního světla – uživatelská plocha	Výpočtová plocha, na jejíž rozloze je vypočítáván podíl denního světla.
Pozadí	Prostor pozadí hraničí podle EN 12464-1 s bezprostředním okolním prostorem a sahá až k hraničím prostorům. U větších prostorů má pozadí šířku nejméně 3 m. Nachází se ve vodorovné poloze ve výšce podlahy.
Pozorovatel UGR	Výpočtový bod v prostoru, pro který DIALux vypočítá hodnotu UGR. Poloha a výška výpočtového bodu by měla odpovídat typické poloze pozorovatele (postavení a výšce očí uživatele).
R	
RMF	(anglicky: room surface maintenance factor) / dle CIE 97: 2005 činitel údržby prostoru zohledňující znečištění ploch ohraničujících prostor v průběhu doby provozu. Činitel údržby prostoru je desetinné číslo a jeho hodnota může být max. 1 (= žádné znečištění).
S	
Stupeň odrazu	Stupeň odrazivosti plochy udává, kolik z dopadajícího světla je odraženo zpět. Stupeň odrazivosti je určován barevností plochy.
Světelný tok	Míra celkového světelného výkonu odevzdávaného světelným zdrojem všemi směry. Tedy jakási „veličina vysílače“, udávající celkový vysílaný výkon. Světelný tok světelného zdroje se dá změřit pouze v laboratoři. Rozlišujeme mezi světelným tokem žárovky, resp. modulu LED, a světelným tokem svítidla.  Jednotka: lumen Zkratka: lm Značka: $\Phi$

## Slovníček

Světelný výtěžek	<p>Ratio of the emitted luminous flux <math>\Phi</math> [lm] to the absorbed electrical power P [W] Unit: lm/W.</p> <p>This ratio can be formed for the lamp or LED module (lamp or module light output), the lamp or module with control gear (system light output) and the complete luminaire (luminaire light output).</p>
Světla výška prostoru	Označení pro vzdálenost mezi úrovní podlahy a stropem (ve stavebně zcela hotovém prostoru).
Svislá intenzita osvětlení	Intenzita osvětlení vypočítaná nebo měřená na svislé rovině (např. čelní ploše regálu). Svislá (vertikální) intenzita osvětlení se zpravidla označuje jako Ev.
Svítivost	<p>Udává intenzitu světla v určitém směru (jako veličina vysílacího zdroje). U svítivosti se jedná o světelný tok <math>\Phi</math> vysílaný pod určitým prostorovým úhlem <math>\Omega</math>. Vyzařovací charakteristika světelného zdroje se graficky znázorňuje jako křivka svítivosti. Svítivost je základní jednotka SI.</p> <p>Jednotka: kandela Zkratka: cd Značka: I</p>
U	
UGR (max)	<p>(unified glare rating)</p> <p>Measure for the psychological glare effect in interiors.</p> <p>In addition to luminaire luminance, the UGR value also depends on the position of the observer, the viewing direction and the ambient luminance. Among other things, EN 12464-1 specifies maximum permissible UGR values for various indoor workplaces.</p>
Uživatelská úroveň	Virtuální měřená, resp. výpočtová plocha ve výšce zrakového úhlu, zpravidla odpovídající geometrii prostoru. Uživatelská rovina může být opatřena okrajovou zónou.
V	
Vodorovná intenzita osvětlení	Intenzita osvětlení vypočítaná nebo měřená na vodorovné rovině (např. desce stolu, podlaze). Vodorovná (horizontální) intenzita osvětlení se zpravidla označuje jako Eh.