



DIGITRONIC CZ s.r.o.

Tomáš Hejčl

Šimkova 904

500 03 Hradec Králové

email: office@digitronic.cz

VÁŠ DOPIS/ZE DNE
8.2.2022

NAŠE ZNAČKA
72555

VYŘÍZUJE/LINKA/E-MAIL
Miroslav Šitner / 472 770 140
miroslav.sitner@thmu.cz

ÚSTÍ NAD LABEM
21.2.2022

Věc: **Vyjádření k existenci zařízení**

Akce: **ZŠ Mírová – úspora energií (metoda EPC a OPŽP)**

Lokalita: ÚL Severní Terasa, ul.Mírová
p.č.4949/482, k.ú.Ústí nad Labem

Na základě prošetření Vaší žádosti pro výše uvedenou akci jsme shledali, že se ve vymezeném území **nachází** zařízení v majetku nebo správě Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

V uvedené oblasti se nachází rozvody tepelné sítě uložené v topném kanále (TK). V příloze přikládáme orientační zákres těchto zařízení.

V případě prací v blízkosti ochranného pásma tepelné sítě, které je dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoveno na 2,5m od kraje zařízení, požadujeme dodržet následující podmínky:

- Veškeré práce v blízkosti ochranného pásma zařízení THMÚ budou nahlášeny nejméně 7 dnů před zahájením správcí THMÚ pro rozvod tepla: **p.Hrabák (tel. 724 681 694, 475 211 224)**
- V případě zásahu do topného systému objektu před zahájením prací nejprve kontaktujte výše uvedeného správce oblasti THMÚ, který nejprve odsouhlasí průběh prací. Souhlas s postupem prací stejně tak jako kontrola jejich provedení bude uvedena ve stavebním deníku.
- V případě zemních prací zajistí investor, popř. stavebník před jejich zahájením vytýčení technologických sítí v majetku a správě THMÚ. Vytýčení provede pracovník THMÚ na základě zaslané objednávky na adresu naší společnosti, popř. emailovou adresu thmu@thmu.cz. Vytýčení je zpoplatněno dle platného ceníku.



- V trase zařízení THMÚ ani jeho ochranném pásmu nebude umístěno žádné zařízení. Vše bude umístěno mimo ně. V případě, že toto není možné dodržet, je nutné předem prokazatelně projednat podmínky souhlasu vstupu zařízení do ochranného pásma.
- Vždy při provádění prací v ochranném pásmu nebo odkrytí zařízení společnosti THMÚ zajistí investor akce informovanost a součinnost realizátora se správcem THMÚ a to tím způsobem, že realizátor bude informovat příslušného výše uvedeného správce oblasti, který před provedením zásypu provede kontrolu. Žádost o kontrolu bude prokazatelně podána minimálně 2 dny před požadovanou kontrolou. Zápis o provedené kontrole bude správcem THMÚ zapsán ve stavebním deníku. Pokud toto realizátor, popř. investor neprovede, vyhrazujeme si právo nechat inkriminované místo na náklady stavebníka znovu odkrýt.
- V ochranném pásmu našeho zařízení nepoužívat těžkou pozemní techniku
- Odkryté sítě THMÚ musí být řádně zabezpečené proti poškození.
- V případě poškození našeho zařízení bude neprodleně informován výše uvedený správce oblasti THMÚ. Veškeré opravy provede investor výše uvedené akce na své náklady.
- V případě dotazů na naše zařízení se prosím obraťte na příslušného, výše uvedeného správce THMÚ
- Při výstavbě lešení nad TK požadujeme v případě poruchy rozvodu tepla provést demontáž lešení do 24h po nahlášení zástupci stavebníka a to na náklady stavebníka.

Platnost vyjádření: 2 roky

S pozdravem

Ing. Alexej Hřebíček
náměstek pro obchod a techniku

Příloha: 1x orientační zakres sítí THMÚ
kopie: p.Hrabák



k.ú.Ústí nad Labem

Date: 21.02.2022

Legenda:

- Topný kanál (Teplovod)
- Těleso kolektoru
- Ochranné pásmo

0 5 10 20 30 40
Meters

Měřítko : 1:800